



R-OS MDO – SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ PODRUŽNÉHO JIŠTĚNÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 DP1, IP44, ROZMĚR 2013x450x410mm (VxŠxH), PŘÍVOD VRCHEM, VÝVODY SPODEM A VRCHEM

LEGENDA:

SVODIČ PŘEPĚTÍ TŘ. I, II
HLAVNÍ VYPÍNAČ 3F, 160A
PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU SPOUŠTÍ 16/1N/B/003, TYP”B”
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40/4/003, TYP”B”
JISTIČ B63/3
JISTIČ B40/3
JISTIČ B32/3
JISTIČ B16/3
JISTIČ B16/1
JISTIČ B10/1
POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ, 100A, gG

FV1
QM1
FA33–37
FA2,10,18,26
FA39
FA1,9,17,25
FA38,40
FA46–48
FA3–8,11–16,19–24,27–32
FA41–45
FU1

OZNAČENÍ KABELŮ

SAFE – OBECNÉ OZNAČENÍ BEZHALOGENOVÉHO Cu KABELU B2ca s1,d0 (750V/1000V AC) BEZ ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ FUNKČNOSTI
H07Z–U – OBECNÉ OZNAČENÍ BEZHALOGENOVÉHO PEVNÉHO Cu VODIČE B2ca s1,d0 S DVOJITOU IZOLACÍ PRO POSPOJENÍ
DUR – OBECNÉ OZNAČENÍ POŽÁRNĚ FUNKČNÍHO Cu KABELU P90–R (750V/1000V AC) PRO NAPÁJENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

AKTUALIZACE DOKUMENTACE – 2020

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. ARCH. TEREZA JIRÁSKOVÁ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ HÁJEK		ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel.fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:			ČÍSLO ZAKÁZKY	41-H-2016
ING. JIŘÍ HÁJEK	Luboš Gorgan	Karel Nývlt	ING. JIŘÍ HÁJEK	DATUM	02.2021
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové					
Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Dvůr Králové nad Labem				DRUH PROJEKTU:	
				PROJEKT DPS	
SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R-OS MDO				TYP PROFESE:	
				ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	
				MĚŘITKO:	PŘÍLOHA:
				---	D1.4.EL.10