Tepelná technika Hradec Králové
Kabelíkova 467, 500 03 Hradec Králové
Tel./fax: 495 407 311–2
jiri.vik@tk.cz
IČO: 11018619
obch. rejstřík: Krajský soud HK
oddíl A, vložka 348

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374
tel./fax: +420 495546539, e-mail: h1@hhc.cz

ČÍSLO ZAKÁZKY	41-H-2016
DATUM	02.2021
DRUH PROJEKTU:	
PROJEKT DPS	
TYP PROFESE:	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
MĚŘÍTKO: 1:50	PŘÍLOHA: D1.4.UT2

AKTUALIZACE DOKUMENTACE – 2020

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. ARCH. TEREZA JIRÁSKOVÁ	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ HÁJEK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
STAVEBNÍ ČÁST: PROFESE:			
ING. JIŘÍ HÁJEK / JIŘÍ VIK	LUBOMÍR PEČÍNKA	JIŘÍ VIK	
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			

Nástavba operačních sálů a sterilizace
na dvorním traktu laboratoří
Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

PŮDORYS 1.NP

LEGENDA POTRUBÍ:
- OTOPNÁ TĚLESA - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - 70°C
- OTOPNÁ TĚLESA - ZPĚTNÉ POTRUBÍ - 50°C
- VZT OHŘÍVAČ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - 70°C
- VZT OHŘÍVAČ - ZPĚTNÉ POTRUBÍ - 50°C
- DISTRIBUCE TEPLA - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- DISTRIBUCE TEPLA - ZPĚTNÉ POTRUBÍ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:
1 – KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ PRO DVA TOPNÉ OKRUHY

TRUBNÍ ROZVOD:
- POTRUBÍ TOPNÉ VODY PRO OTOPNÁ TĚLESA V OBJEKTU BUDE PROVEDENO POTRUBÍM Z MĚDI SPOJOVANÉ TVRDOU PÁJKOU.
- POTRUBÍ TOPNÉ VODY PRO VZDUCHOTECHNIKU V OBJEKTU BUDE PROVEDENO POTRUBÍM Z OCELI TVRDOU SVAŘOVANÍM.
- ROZVOD TOPNÉ VODY VEDENÝ V KONSTRUKCI PODLAHY BUDE PROVEDENÝ TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚNO MINIMÁLNÍ KRYTÍ 50 mm.
- VEŠKERÉ ROZVODNÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO DLE ZÁSAD UVEDENÝCH VE VYHLÁŠCE MPO 193/2007.

POZNÁMKA:
- TATO ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEZAHRNUJE ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ 1.NP, VIZ. PŘEDCHOZÍ PD.