

Dobrý den pane Seidle,

Reaguji na váš dotaz ohledně možnosti připojení - akce: "Projektový záměr - výjezdová základna ZZS a Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Jaroměř"

Napojení na stávající STL plynovod PE 90 by bylo možné, záměr lze v požadovaném rozsahu realizovat. Lokalita není omezena v připojování. V příloze přiložena situace s polohou plynárenských sítí.

Pro každý objekt vlastní plynovodní přípojku (tzn. 2 přípojky) - to je v pořádku.

Bude řešeno jako 2 stavby (každá s vlastním číslem) tzn. pro každý objekt zadat žádost o připojení a následně předložit projektovou dokumentaci na každou plynovodní přípojku.

Jako první krok je třeba zadat žádosti o připojení k DS na: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-pripojeni>

Každá jednotlivá žádost bude zpracována a budou Vám zaslány technické podmínky připojení (TPP).
To jsou podklady pro projektanta plynárenských zařízení, který na základě těchto podkladů zpracuje projektovou dokumentaci (PD) na plynovodní přípojku.
Zpracovaná PD nám musí být předložena k odsouhlasení.

Novou plynovodní přípojku může budovat technický partner (TP) – až po odsouhlasení PD a příslušném rozhodnutí stavebního úřadu.
Seznam TP je na stránkách: <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>

S pozdravem
Iveta Benáková
GasNet Služby, s.r.o.
Odd. připoj. a rozvoj PZ-Čechy východ 1
Technik připoj.a rozv. PZ-Čechy východ1
Heydukova 707, 54401 Dvůr Králové nad Labem
T (interní) 9751
T +420 555 901 751
M +420 606 768 253
E iveta.benakova@gasnet.cz

Upozornění: Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu, včetně přiložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat obsah této zprávy ani přiložených příloh. Tato e-mailová zpráva, a ani její obsah včetně jejích případných příloh nezavazuje jejího odesílatele k uzavření ústní či písemné smlouvy, není-li v textu e-mailové zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získány potřebné interní souhlasy a schválení. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl beze zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají jejímu adresátovi nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani žádný jiný nárok vůči jejímu odesílateli.

Notice: This message may contain confidential information and is intended solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient, or you think that you are not the intended recipient, please immediately notify the sender and delete the message and any attachments thereto from your computer. If you are not the intended recipient, you are not authorized to disseminate, distribute, copy or make the content of the message and any attachments thereto available to third persons.
This e-mail including its content and any attachments does not bind its sender to the conclusion of an oral or written contract, unless explicitly stated otherwise in this e-mail. The sender reserves the right not to enter into an agreement in any phase of the negotiation, in particular if necessary internal consents and approvals were not obtained. The possibility of concluding the contract without all its content expressly agreed in the form of the contractual proposal approved in writing by all parties is excluded. Any communications contained in this e-mail do not constitute for its addressee any claim for damages under § 1729 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, or any other claim against the sender.

-----Original Message-----
From: Robert Seidl <robertseidl@robertseidl.cz>
Sent: Friday, April 30, 2021 1:50 PM
To: Benáková Iveta <Iveta.Benakova@gasnet.cz>
Subject: Jaroměř DOZP ZZS / napojení plynu

Dobrý den,

na základě našeho rozhovoru bych Vás rád požádal o vyjádření k možnostem napojení nových objektů k plynovému vedení.

Jedná se o akci: "Projektový záměr - výjezdová základna ZZS a Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Jaroměř"

Investorem je královéhradecký kraj.

Stupeň PD: Studie zastavitelnosti území

Jde o dva oddělené záměry (provozně a dotačním financováním), proto uvažujeme o dvou přípojkách.

Plyn by byl používán primárně pro vytápění, pokud bude tento způsob v dalším projektu zvolen.

Potřebu tepla pro oba objekty v tuto chvíli stanovujeme odhadem dle obestavěného prostoru:

ZZS: 30kW , DOZP: 60kW

Celkem: 90 kW instalovaného výkonu spotřebičů.

(předpokládáme že reálně instalované výkony budou spíše nižší..)

Děkuji předem za informaci.

Zdraví,

Robert Seidl.

--
Robert Seidl
autorizovaný architekt
t: 608731937
e: robertseidl@robertseidl.cz