

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 7

| | |
|-------------------------|--|
| Veřejná zakázka: | Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce |
| Ev. č. VVZ: | Z2021-032131 |
| Zadavatel: | Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546 |
| Způsob zadání: | Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) |

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Zadavatel vysvětlení poskytuje, přestože žádost dodavatele nebyla doručena včas ve smyslu § 98 odst. 3 zákona. Zadavatel tak není zadavatel povinen dodržet lhůtu podle § 98 odst. 1 písm. a) zákona.

Dotaz č. 1

Prosíme o kontrolu výkazu výměr 01.1-SO 01-Stavební část, zdali jsou zde započteny SDK příčky, SDK předstěny a podhled s tep.izolací dle výkresu - 06 Půdorys podkroví a 09 Řez D-D´

Odpověď na dotaz č. 1

Do VV byly přidány nové položky 304,305 a 306.

Dotaz č. 2

Výkaz výměr 01.1-SO 01-Stavební část – pol.č.207 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - výpočet m.č.213.1 – dle tabulky místností ve výkrese 05 Půdorys 2.NP by zde měl být proveden minerální kazetový podhled – prosíme o informaci co platí.

Odpověď na dotaz č. 2

Ve VV byly upraveny položky 207 – 210.

Dotaz č. 3

Dle výkresu 06 Půdorys podkroví má být v místnosti č. 3.02 provedena podlaha z cetris desek tl.2x22mm – prosíme o doplnění do výkazu výměr

Odpověď na dotaz č. 3

Ve VV byly upraveny položky 200 a 201 – OSB desky tl.22 mm, cementotřískové desky tl.18 mm.

Dotaz č. 4

Žádáme o bližší specifikaci materiálového provedení položek níže:

Výkaz výměr - SO 06-Interiér 1.PP pol.č.1 Ochranný obklad stěn do v. 1,3 m

Výkaz výměr - SO 06-Interiér 1.PP pol.č.2 Deskový materiál tl. 2 mm, odolný proti poškrábání a nárazům, povrch v dekoru dřeva, včetně rohů.

Odpověď na dotaz č. 4

Materiál pro obklad stěn je definovaný v SO.06 – Interiéry v tabulce hlavních výdajů.

Dotaz č. 5

Omítky stropů – ve výkazu výměr se uvažuje s 3 mm štukou (položka 81). ve výkresu "12 skladby konstrukcí" je pro skladby S1 a S2 uvedena tenkovrstvá stěrka 5 mm. Poprosíme o vysvětlení, co máme do nabídky ocenit.

Odpověď na dotaz č. 5

Položka č. 81 platí – štuková omítka tl.3 mm.

Dotaz č. 6

Položka 249 - D+M ocelový rám z U č.140 vč. vložených hranolků 100/140mm. Tato položka je chybně uvedena v m2. Jedná se totiž o kombinaci zámečnické konstrukce a dřevěných hranolů. Tyto by měly být vykázány zvlášť. Zámečnická konstrukce v kg a hranoly v m3. Případně žádáme o výpis jednotlivých prvků abychom si výměry mohli dopočítat sami.

Odpověď na dotaz č. 6

Podrobné výkresy k nacenění těchto konstrukcí naleznete v objektu SO.01 – příloha 16 – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY, přílohy 6-8 včetně aktuálního výkresu prvku Z_8.1, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými odpověďmi uveřejňuje upravenou přílohu č. 4 zadávací dokumentace – Položkový soupis prací s výkazem výměr a výkres ocelové konstrukce přístřešku nad terasou, výrobek Z/8. Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 19. 10. 2021 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Příloha ZD č. 4 – Položkový soupis prací s výkazem výměr ke dni 11. 10. 2021
2. Výkres ocelové konstrukce přístřešku nad terasou, výrobek Z/8 – aktualizace ke dni 11. 10. 2021

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové