



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/074-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
14. 10. 2021

Vysvětlení, změna/doplnění č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/302 Broumov – Velká Ves, 1. etapa“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den, níže Vám zasíláme dotaz k doplnění a zpřesnění ZD výše uvedené VZ a předem děkujeme za doplnění.

Součástí ZD není v PD detail napojení potrubí DN 1600, kdy je dle technických údajů od výrobců potrubí nutné obetonování potrubí. Žádáme zadavatele o upřesnění způsobu uložení, volby kruhové tuhosti potrubí a o detail způsobu napojení potrubí retence DN 1600 do šachet.

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Dle vyjádření výrobce je nutné obetonování potrubí při výšce krytí 1,5m a méně. Potrubí DN 1600 bude mít krytí 2,3 až 2,8m, proto obetonování potrubí není navrhováno. Kruhová tuhost potrubí je dle PD a rozpočtu u stoky SN12 (DN 300,600,800,1600) a u napojení uličních vpustí SN4 (DN200).

Potrubí DN1600 bude napojeno do prefabrikovaných šachet Š3-Š5, které budou vyráběny na zakázku – lité kanalizační velkorozměrové šachty.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou/doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „II/302 Broumov – Velká Ves, 1. etapa“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 22. 10. 2021 v 8:15 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00007864>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření