



# Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211  
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/073-21/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne  
14. 10. 2021

Vysvětlení, změna č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

## **Žádost č. 1:**

Dobrý den.

k zadávací dokumentaci VZ „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3)“ mám tyto dotazy:

### Dotaz č. 1

SO 102 – v soupisech prací chybí skládkovné za uložení odpadu z položky 96687. Doplní zadavatel skládkovné pro odpad z položky 96687?

### Dotaz č. 2

SO 102 ZH, SO 103 ZH – v dokumentaci není uvedena požadovaná kruhová tuhost pro potrubí DN 200 v položce 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM. Upřesní zadavatel požadovanou kruhovou pevnost pro toto potrubí?

### Dotaz č. 3

SO 102 ZH – ve výpočtu množství v položce 014112 zadavatel odečítá množství recyklovaného materiálu, který se použije v položce 56360. Protože recyklovaný materiál z položky 11372 není v žádné z položek poplatků za skládku započítán, nemůže být ani odečítán. Opraví zadavatel množství v položce 014112?

### Dotaz č. 4

SO 103 ZH – množství uvedené v položce 014112 neodpovídá součtu dílčích množství z položek a navíc je započítán objem z položky 56360, ale v této položce žádný odpad nevzniká. Opraví zadavatel množství v položce 014112?

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

## **Žádost č. 1:**

### Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí, že skládkovné je v soutěžním rozpočtu uvedeno s předpokládanou hmotností 350 kg/ks.

#### Dotaz č. 2

Zadavatel uvádí, že požadavky pro potrubí DN 200 v položce č. 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM (SO 102 ZH, SO 103 ZH) je následující:

**Limity pro volbu kruhové tuhosti potrubí:**

Přípojky DN 150 a DN 200 z uličních vpustí a žlabů – potrubí SN 16

Hlavní řad v krytí 0,6-1,2 m – potrubí SN 16

Hlavní řad s větším krytím - potrubí SN 12

**Limity příčné deformace průřezu potrubí pro předání kanalizace:**

Deformace potrubí při převzetí díla do 4%

Deformace potrubí před ukončením záruční doby do 7%

Specifikace potrubí a dalšího příslušenství pro odvodnění komunikace musí splňovat požadavky ministerstva dopravy dle TP 83 a dalších předpisů TKP 3, včetně dodatků.

#### Dotaz č. 3

Zadavatel uvádí, že odečet je vůči odtěženým podkladním vrstvám, které lze využít jako recyklovaný materiál pro recyklaci za studena.

#### Dotaz č. 4

Zadavatel uvádí, že uvedený výpočet je správný. Odečet je vůči odtěženým podkladním vrstvám, které lze využít jako recyklovaný materiál pro recyklaci za studena.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

#### **6. Lhůta a místo pro podání nabídek**

**Lhůta pro podání nabídek končí 2. 11. 2021 v 8:00 hodin.**

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00007863>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření