

Váš dopis zn.

Naše značka 19-05607

Vyřizuje Urbanová Aneta

Telefon +420 491 419 212

GSM brána +420 606 736 008

E-mail urbanova@vakna.cz

Datum 25.10.2019

Jindra Novotná

### **Snížení energetické náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě**

k.ú. Náchod p.č.: st.888, 1127/2, 1129/4, st.1998/2,

Do přiložené situace jsme informativně zakreslili umístění zařízení ve správě VaK Náchod, a.s. – vodovod, kanalizace a požární hydrant.

Vodovodní a kanalizační přípojky nejsou v majetku VaK Náchod, a.s. Vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. O polohopisné umístění přípojek žádejte jejich majitele.

Ve Vašem zájmovém prostoru se nachází zařízení ve správě VaK Náchod, a.s.

**Ve Vašem zájmovém prostoru se nachází vodovodní přípojka pro čp. 875, kterou jsme informativně zakreslili do přiložené situace.** Přípojka je v majetku majitele připojené nemovitosti. Během realizace díla je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození vodovodní přípojky. V případě havárie bude daný úsek potrubí na náklady investora stavby vyměněn.

Před zahájením zemních prací doporučujeme výše uvedená zařízení vytyčit a zaměřit. Vytyčení vodovodu zajistí p. Hejzlar, tel.: 606 754 303.

Dešťové vody v současné době nejsou likvidovány v souladu s platnou legislativou, jsou odváděny do kanalizace VaK Náchod a.s.

Dle podkladů VaK Náchod a.s. je na stávající kanalizační a vodovodní přípojce postavena garáž.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o snížení energetické náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě. Předmětem dokumentace je provedení zateplení objektu včetně výměny výplní otvorů. Veškeré zateplovací a další drobné stavební práce budou realizovány v rámci jednoho stavebního objektu. V rámci provádění stavby se nepředpokládá zásah do stávajících komunikací ani sítí technické infrastruktury.

### **S vydáním povolení souhlasíme při splnění následujících podmínek:**

1. Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení zařízení ve správě VaK Náchod, a.s. Vytyčení kanalizace zajistí p. Petr tel: 602 105 898.
2. Při realizaci díla provede stavebník taková opatření, aby nemohlo dojít ke vniknutí nežádoucích látek do kanalizace (písek, lepidlo, polystyren, cihly, vody neodpovídající kanalizačnímu řádu apod.).
3. Zemní práce v ochranném pásmu našich sítí musí být prováděny ručně. Ochranné

Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Náchod, Kladská 1521, PSČ 547 01

Zápis v Obchodním rejstříku je proveden u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 967

Bankovní spojení  
14504883/0300

IČO 48172928  
DIČ CZ48172928

Tel. 491 419 200  
Fax 491 419 267

E-mail info@vakna.cz  
Web www.vakna.cz

IDDS d7tgx37  
Stránka 1 / 2

pásmo kanalizace od vnějšího líce stěny potrubí je vymezeno vodorovnou vzdáleností a to do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.

4. Pokud při realizaci jakékoliv stavby dojde ve vzdálenosti menší než 1 metr od kanalizačního potrubí k odtěžení zeminy pod úroveň dna potrubí, bude daný úsek potrubí na náklady investora stavby vyměněn.
5. Dešťové vody v současné době nejsou likvidovány v souladu s platnou legislativou, jsou odváděny do kanalizace VaK Náchod a.s. Při příští rekonstrukci objektu bude řešena likvidace dešťových vod dle platné legislativy.
6. Požární hydrant nadzemní u čp. 436, ul. Dobrošovská, Náchod má vydatnost na dodávku požární vody v množství 6 l/s při přetlaku 0,2 MPa.

*v z. Labanová*

Ing. Pavel Korda  
vedoucí oddělení TPČ

**Vodovody a kanalizace Náchod a.s.**  
**Kladská 1521**  
**547 01 NÁCHOD**

*Počet příloh: 2*





Měřítko 1:1000

Informační zářez sítě VAK Náchod a.s.  
Příloha k č.j. 19 - 05607

k.ú. Náchod

Vodovod

Vodovodní přípojka

Požární hydrant

Kanalizace

Kanalizační přípojka

V Náchodě 25.10.2019

Wobocová  
projektová a inženýringová s.r.o.  
provozní útvar  
1134/9-347 01 Náchod, Kladská 1524  
DIČ CZ48172828

4198

PODZEMNÍ  
Q-4 9/5

LEHCEJILA B.C.  
Q-17

LT 100

Q-6 9/5  
KADERNÍ





