



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/073-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
19. 10. 2021

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádost č. 1:

Dobrý den,

žádáme o objasnění následující nesrovnalosti v PD a VV.

V projektové dokumentaci objektu SO 253 - Opěrná zeď Nahořany je uvedeno, že záporové pažení za rubem opěrné zdi bude kotveno.

Není uvedeno, jak má být kotveno a kotvení není ve výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1:

Konkrétní řešení pažení výkopů je závislé na konkrétních technických a technologických postupech zhotovitele a jeho postupu výstavby a bude součástí realizační dokumentace zhotovitele. Ve vzorovém příčném řezu je prezentováno ideové řešení pro ověření velikosti volného prostoru komunikace a pracovního prostoru ve stavební jámě.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření