



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/074-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
22. 10. 2021

Vysvětlení, změna/doplnění č. 7 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/302 Broumov – Velká Ves, 1. etapa“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

níže Vám zasíláme dotaz k ZD na výše uvedenou Veřejnou zakázku a předem děkujeme za upřesnění ZD.

s pozdravem

Dotaz:

Ve výkazu výměr je uvedena položka 574A21R ACO 8 cmbr tl 30 mm jako vrstva obrusná. Ve vzorovém řezu je jiná skladba a vrstva s tl 30 mm je uvažována jako vrstva podkladní. Upraví zadavatel soupis prací tak, aby korespondoval se vzorovým řezem např.: že vrstva ACO 8 cmbr bude nahrazena vrstvou SAL tl 30 mm? děkujeme

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Konstrukce je navržena dle diagnostického průzkumu vozovky, kde je uvažováno s podkladní vrstvou ACO 8 S, CRmB tl. 30 mm. Tomu odpovídá vzorový řez a rovněž výkaz výměr. Ve vzorovém řezu je uvedeno u vrstvy pouze „CRmB“ a ne „ACO 8S, CRmB“, nicméně v technické zprávě je to takto specifikováno. Tedy, že se jedná o pokladní vrstvu ACO 8S, CRmB tl. 30 mm. Jako obrusná vrstva je v diagnostice a ve vzorovém řezu uvedena vrstva ACO 11+, čemuž odpovídá položka 574A34.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou/doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „II/302 Broumov – Velká Ves, 1. etapa“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 27. 10. 2021 v 8:15 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00007864>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření