

Vysvětlení, doplnění nebo zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka	„II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
Evidenční číslo VVZ	Z2021-036261
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání	otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Údaje o reakcích na ložiska z SV se zásadně liší od údajů v TZ. Může zadavatel upřesnit informace k údajům o reakcích na ložiska?

Odpověď na dotaz

Hodnoty v PD (TZ a výkresová dokumentace) se liší pouze u svislých reakcí na ložiska, kde jsou uvedeny zaokrouhlené hodnoty ze statického výpočtu (SV). Jsou zaokrouhleny tak, aby byla sjednocena výroba ložisek ve vazbě na SV.

Opěry 1 a 5 prakticky 0 %. Podpěry 2 a 4 2 %. Podpěry 3 vzhledem ke sjednocení 4 %.

U ložisek na OP 5 dochází k opravě hodnoty max. zatížení, viz tabulka z přílohy tohoto dokumentu. Uvedená hodnota jak v PD, tak i soupisu prací odpovídá požadavkům zadavatele.

Rozdíl mezi SV a PD je pouze u ložisek na podpěře 3, kde je zaokrouhlení pro sjednocení větší.

Pokud by dodavatel ložisek vyráběl na přesné hodnoty, umožní zadavatel úpravu zaokrouhlení (např. viz příloha), nebo je možné vyrobit na přesné hodnoty.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 15. 11. 2021 do 14:00.

Za zadavatele na základě pověření