

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti budovy dílen SPŠS a OA Náchod
Spisová značka	CIRI/2021/541
Zadavatel	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace, IČO 066 68 275, sídlo Pražská 931, 547 01 Náchod
Způsob zadání	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě přechází žádosti dodavatele.

Zadavatel upozorňuje, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas ve smyslu § 98 zákona. Zadavatel nemusí dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 zákona.

Dotaz č. 1

V technické zprávě na straně č.4 se píše o vnitřních parapetech, které dle TP mají být plastové a že jsou součástí dodávky oken. Ve výpisu prvků již o vnitřních parapetech není zmínka. V půdorysu jsou vnitřní parapety označeny "Po4" a rovněž v tomto výkresu je popsáno, že se jedná o parapety obložené keramickými obklady. V rozpočtu v stavebním díle SOO 02 je pod položkou č. 17 a 18 zmíněn poměrné značné množství obkladů parapetů. jak se tedy mají ocenit vnitřní parapety?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uvádí, že tazatelem odkazovaná část technické zprávy pojednává o oknech pouze obecně. Pro zpracování nabídky platí, že se oceňuje skutečné zadání - tj. parapety se budou obkládat.

Dotaz č. 2

V Technické zprávě jsou vyžadovány parotěsné a paropropustné pásy jako utěsnění připojovací spáry okenních/dveřních výplní avšak tyto práce nejsou započtené ač databáze ÚRS tyto práce umožňuje ocenit například těmito položkami: 766629651 Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií a materiál 59071049 pro interiérovou fólii a 59071053 pro interiérovou fólii. jak se tyto práce spojené s tímto mají ocenit?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel předpokládá ocenění veškerých pásek v rámci položek dodávky výplní otvorů.

Dotaz č. 3

V technické zprávě je popsáno, že vypěněná připojovací spára výplní vnějších otvorů bude z interiérové strany překryta krycí plastovou lištou a že tato lišta bude součástí výplně. Ve výpisu prvků nic o této liště není popsáno a v rozpočtu rovněž ne. Databáze ÚRS tyto práce umožňuje ocenit například těmito položkami: 766699761 Montáž překrytí stěnových spár lištou plochou a materiál 28411006 lišta soklová

PVC samolepící 15x50mm. V Rozpočtu je ve stavebním dílu 02 uvedena pol. č. 6 začištění omítek kolem oken. Uvažujeme tedy, že tato položka není s lištou spojena a použije se na začištění omítky po "zaperlinkování" parotěsné fólie do ostění/nadpraží. Jak se tedy má ocenit předmětná lišta?

Odpověď na dotaz č. 3

Lišty budou oceněny dle zadání - dodávka a montáž je součástí celkové dodávky výplní otvorů, pol. č. 6 je pak určena k dočištění k těmto lištám.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Za zástupce zadavatele na základě pověření