

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti dílen v ul. Vážní SOŠ a SOU Vcelova v Hradci Králové – stavební práce
Spisová značka	CIRI/2021/606
Zadavatel	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vcelova 1338, IČO 00175790, sídlo Vcelova 1338, 500 02 Hradec Králové
Způsob zadání	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Potřeboval bych jasně specifikovat zda je požadována mříž ve 3 nebo 4 bezpečnostní třídě. Mezi těmito mřížemi je značný finanční rozdíl. Parametry mříží ve výpisu prvků odpovídají tak možná mříží v RC1 dle ČSN EN 1627.

Odpověď

Dle výpisu zámečnických prvků je požadováno provedení odpovídající atestu společnosti TREZOR TEST - III. A IV. Třída a NBÚ - dle ENV 1627-1630, tj. výrobek musí splnit i IV. bezpečnostní třídu.

Lhůta pro podání nabídek

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření