

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti dílen v ul. Vážní SOŠ a SOU Vcelova v Hradci Králové – stavební práce
Spisová značka	CIRI/2021/606
Zadavatel	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vcelova 1338, IČO 00175790, sídlo Vcelova 1338, 500 02 Hradec Králové
Způsob zadání	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Zadavatel vysvětlení poskytuje, přestože žádost dodavatele nebyla doručena včas ve smyslu § 98 odst. 3 zákona. Zadavatel tak není zadavatel povinen dodržet lhůtu podle § 58 odst. 5 zákona.

Dotaz č. 1

Prosím o poskytnutí doplňující informace (textová zpráva, výkres) k úpravě stávající vzduchotechniky.

Odpověď

VZT je týkala pouze výměny části potrubí, tzn. výkresově zpracováno nebylo. Rozsah je patrný z výkresů D.1.1.3 (bourací výkres střechy), D.1.1.22 (nový výkres střechy), B.STZ str. 13 a zprávy PBŘ str. 5 a 8. Dále je vyspecifikováno ve výkazu výměr VZT. Přílohou tohoto vysvětlení je foto z místa. Do odtahu od pracovních stolů nebude zasahováno.

Dotaz č. 2

Prosím odstranění rozporu mezi TZ a výpisem vnějších výplní otvorů (Ug).

Odpověď

Je požadováno $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, **$U_g=0,6$** , $U_d=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro dveře a $U_d=1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Dotaz č. 3

Prosím o specifikaci plechů na střeche. Není zadána tloušťka ani druh povrchové úpravy plechu. Ve výkazu a v klempířských výrobcích se potom tloušťky liší. Prosím o upřesnění.

Odpověď

Střešní krytina je navržena z pozinkovaného (míra zinkování min. 275 g/m²) falcovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou odolnou proti UV. Odvodnění střechy je z legovaného hliníku tl. 0,7 mm. Parapety jsou navrženy z lakovaného ohýbaného hliníku tl. 0,8 mm. Doplnkové prvky střechy jsou z pozinkovaného plechu lakovaného plechu tl. 0,6 mm.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 17. 12. 2021 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. foto k odpovědi na dotaz č. 1

Za zástupce zadavatele na základě pověření