

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Zakázka: ZD/20/415 -SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE STRAVOVACÍHO PROVOZU

Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
Ve věcech technických	Ing. Libor Žilka, e-mail: lzilka@kr-kralovehradecky.cz , tel.: +420 495 817 175/ +420 725 999 515

Ve věcech veřejné zakázky JUDr. Ivona Marčíšin, tel.: +420 495 817 479, e-mail: ivmarcisin@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Druh a režim veřejné zakázky: Dle ustanovení § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

-
- ❖ **Zadavatel vydává ve smyslu § 98 a § 99 zákona, a v návaznosti na dodatečnou informaci č. 1 ze dne 10. 12. 2021, následující vysvětlení zadávacích podmínek.**

Dotaz:

...“Ve slepém výkazu výměr se v položkách č. 150 - 152 a v položce č. 155 uvádí "specifikace a provedení zcela dle PD". Ale v PD je jediná zmínka o specifikacích pouze ve výkrese pod poznámkami č.3 a 5. Poznámka č.3 není zcela jasná, prosím o upřesnění o jaké práce jde. Pokud jde o vrata, předpokládám, že na barvě nezáleží, a otevírání bude ruční. Poznámka č.4 se nebude realizovat?.”

Odpověď:

Položky č. 14,15,19,20,21,151,152,153,154, 155 se z výkazu výměr vypouštějí - **nebudou realizovány**, jelikož byly již provedeny v souvislosti se zateplením objektu, které nyní probíhá v rámci jiné stavby.

Upřesnění poz. č. 3 na výkresu půdorys 1. NP – jedná se o práce spočívající v přebroušení stávající ocelových zárubní, provedení nového nátěru 2 syntetickou barvou, výměna stávající kliky za nerezovou kliku včetně nové vložky zámku. U dveří dojde k přebroušení dveří, popř. vyspravení tmelem a provedení nátěru bílou lazurovanou barvou.

Jako přílohu této dodatečné informace zadavatel vkládá **upravený výkaz výměr**, který účastníci ocení a vloží do nabídky.

-
- Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl ve smyslu § 99 odst. 2 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 1. 2022 v 10:00 hodin.**

V Hradci Králové dne 14. 12. 2021

JUDr. Ivona Marčíšin
na základě pověření

Příloha:

Upravený výkaz výměr