

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky - stavební práce
Zadavatel	Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101, IČO 69174415, sídlo Trutnov, Vnitřní Město, Školní 101
Způsob zadání	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Chtěl bych se zeptat kde je v rozpočtu objektu "Hlavní budovy" položka na ocenění systémové stříšky označené ve Výpisu plastových a ostatních prvků X07. Pokud tam není, prosíme doplnit rozpočet a navýšit předpokládanou hodnotu stavby.

Odpověď

Přílohou tohoto uveřejnění je soupis prací s výkazem výměr s doplněním předmětných položek. Došlo k aktualizaci v položkách č. 145, 146, 184, 185 a 186 ve stavební části SO 01 a v položce č. 145 ve stavební části SO 02.

Dotaz č. 2

Prosíme o doplnění následujících položek do výkazu výměr, které jsou nezbytně nutné k realizaci zakázky. Jedná se o dodávku a montáž systémových liš ETICS

590514760 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m

590515100 profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m

590515120 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m

590515125 profil parapetní vrchní

Odpověď

Zadavatel k dotazu uvádí, že lišty a profily jsou součástí položek č. 31 a 32 (stavební část SO 01).

Dotaz č. 3

Bude zadavatel požadovat zápustnou montáž KZS (což dnes bývá standardem)? Pokud ano prosíme o doplnění následujících položek.

622251106 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití šroubovacích hmoždinek

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu

622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny

Odpověď

Kontaktní zateplení se zápusťnou montáží je součástí položek montáže KZS (například pol. č. 24 a 26, stavební část SO 01).

Dotaz č. 4

Zařízení číslo 1, 2 a 3 a 5 nejsou kromě vzduchového či chladicího výkonu v technické zprávě a výkazu nikde detailněji specifikována. Je možné specifikovat požadované soutěžené vlastnosti a parametry těchto zařízení?

Odpověď

Zadavatel specifikuje uvedená zařízení následujícím způsobem:

Zařízení č. 1 - INTERIÉROVÁ PODSTROPNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA O VÝKONU 300m³/hod - NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující, max. hluk 35dB

Zařízení č. 2 - INTERIÉROVÁ SKŘÍŇOVÁ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA O VÝKONU 550m³/hod - NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující, max. hluk 35dB

Zařízení č. 3 - INTERIÉROVÁ PARAPETNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA O VÝKONU 2240m³/hod- NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující, ELEKTRICKÝ OHŘEV, PŘÍMÝ VÝPAR NA CHLAZENÍ

Zařízení č. 5 – KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ SPLIT 1+1 O CHLADÍCÍM VÝKONU 1,5kW, celoroční provoz, chlazení serveru

Dotaz č. 5

Zaznamenali jsme rozpor mezi technickou zprávou a výkazem v těchto bodech: Zařízení č. 3 - V technické zprávě je vzduchový výkon přívodu vzduchu 2 240 m³, ve výkazu je výkon zařízení č. 3 ale 3 000 m³. Jaký vzduchový výkon má tedy jednotka mít?

Odpověď

Pracovní bod jednotky je 2 240 m³/hod.

Dotaz č. 6

Zařízení číslo 4 je v technické zprávě definováno jako dvouokruhová kondenzační jednotka o výkonu 12 kW. Ve výkazu má ale výkon 12,6 kW. Jaký chladicí výkon má tedy jednotka mít?

Odpověď

Zadavatel požaduje minimální výkon 12,0 kW dle projektové dokumentace.

Dotaz č. 7

Zařízení číslo 5 je navržena v technické zprávě jako vnitřní jednotka nástěnná, venkovní jednotka kondenzační. Ve výkazu je venkovní jednotka nástěnná, nikoliv kondenzační. Prosíme o jasné definování zařízení č.5 U zařízení číslo 1 a 2 chybí bližší popis fasádní a kombinované vyústky. Prosíme o upřesnění.

Odpověď

Ve výkazu je dodávka splitu +1+ pod položkami 50 a 51 a pod položkami č. 55 a 54 je zahrnuta montáž.

Lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace a s odkazem na § 99 odst. 2 zákona zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 4. 1. 2022 ve 14:00 hodin.

Za zástupce zadavatele na základě pověření