



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
Česká republika

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis značky/ze dne:

Číslo jednací:
TOÚ/116-21/Ko

Vyřizuje/telefon:
Ing. Vortelová / 495 540 218

V Hradci Králové dne:

3. 31. 2022

Poptávka

V návaznosti na ustanovení § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto vyzýváme k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce:

„Dodání a montáž klimatizačních jednotek – cestmistrovství Dvůr Králové nad Labem“

1. Identifikace zadavatele

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové – Plačice

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548

Zastoupená: Ing. Přemyslem Noháčkem, provozním náměstkem

Ing. Petrem Jirmanem, ekonomickým náměstkem

na základě podpisového řádu společnosti

Zmocněný zástupce zadavatele pro tuto zakázku:

- pro technické záležitosti: Bc. Oskar Šimáně, na adrese zadavatele, tel. 495 540 214,

725 922 478, e-mail: oskar.simane@uskhk.eu;

Zdeněk Šejbl, na adrese Sportovní 508, 541 03 Trutnov 3,

tel. 728 571 529, e-mail: zdenek.sejbl@uskhk.eu

- pro organizaci poptávky: Ing. Eva Vortelová, na adrese zadavatele, tel. 495 540 218,

727 808 364, e-mail: eva.vortelova@uskhk.eu.

2. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče na zajištění dodání a montáže 1 ks venkovní a 3 ks vnitřních jednotek multi-splitové klimatizace ve 2.NP v budově cestmistrovství v areálu společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. ve Dvoře Králové nad Labem. Požadovaný chladicí výkon je pro zajištění snížení vnitřní teploty kanceláří oproti venkovní teplotě minimálně o 10°C. Přívod elektrického napájení se předpokládá z rozvaděče NN na chodbě v blízkosti vnitřní jednotky klimatizace.

Popis vnitřních klimatizovaných prostor:

1. Multisplit systém se 3 vnitřními jednotkami

- 1.1. Místnost označená v projektové dokumentaci 2.12 je využívána na jako kancelář pro jednoho zaměstnance s PC. Plocha místnosti je 12,59 m². V místnosti jsou tři svislá plastová okna s trojitým zasklením jedno směrem na východ s plochou 1,65 m² a dvě na jih s plochou 3,3 m².
- 1.2. Místnost označená v projektové dokumentaci 2.16 je využívána na jako kancelář pro dva zaměstnance s PC. Plocha místnosti je 20,60 m². V místnosti jsou čtyři svislá plastová okna s trojitým zasklením dvě směrem na jih s plochou 3,3 m² a dvě na západ s plochou 3,3 m².
- 1.3. Místnost označená v projektové dokumentaci 2.17 je využívána na jako kancelář pro jednoho zaměstnance s PC. Plocha místnosti je 11,97 m². V místnosti je jedno svislé plastové okno s trojitým zasklením směrem na západ s plochou 1,65 m².

Rozsah prací bude proveden a je současně vymezen v příloze č. 2 Rekapitulace nabídkové ceny dodavatele.

3. Doba a místo plnění zakázky

Místem plnění zakázky je areál cestmistrovství společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. ve Dvoře Králové nad Labem na adrese Hradecká 2934, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Přesné místo je určeno přílohou č. 3 Výkres objektu s navrhovaným umístěním klimatizace.

Předpoklad zahájení stavebních prací je **od 04. 04. 2022**.

Termín dokončení stavebních prací je stanoven **do 08. 07. 2022**.

Účastník v nabídce uvede **termín zahájení plnění, termín dokončení zakázky a dobu realizace díla** (v kalendářních dnech) v rozsahu dle podmínek této poptávky v Příloze č. 1 Krycí list nabídky.

4. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Dodavatel v nabídce předloží kopii:

- **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán (Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší než 90 kalendářních dnů.),
- dokladu o **oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění:
 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 - Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel,
 - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
- **certifikátu** proškolení revizní technik chladících a klimatizačních zařízení,
- **Prohlášení o shodě** na nabízený typ klimatizace. Prohlášení o shodě bude podepsáno a předloženo v **českém jazyce**.

V případě, že dodavatel v nabídce nepředloží kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo dokladu o oprávnění k podnikání dle požadavku zadavatele, zadavatel může existenci těchto dokladů ověřit z veřejně dostupných zdrojů.



Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy. (Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.)

5. Požadavky zadavatele

5.1 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí být uvedena v českých korunách, stanovena jako nejvýše přípustná a **obsahující veškeré náklady uchazeče** na materiál, práci a kompletní úklid pracoviště.

Nabídková cena musí být uvedena v členění:

- celková cena za kompletní dodávku, včetně ceny servisu na 5 let v Kč bez DPH, DPH a celková cena v Kč včetně DPH.

Součástí nabídky musí být stanovení nákladů na provádění pravidelných servisních prohlídek, po dobu 5 let od předání zadavateli. Pravidelná prohlídka bude prováděna jednou ročně na jaře a bude zahrnovat kompletní roční prohlídky stanovené výrobcem klimatizace. Cena servisních prohlídek musí zahrnovat veškeré náklady na dopravu do místa plnění, materiál a práci.

Nabídnutá cena za předmět zakázky je cena maximální a změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových zákonů ve vztahu k DPH. Ceny musí být zaokrouhleny na 2 desetinná místa.

Zadavatel zároveň stanovuje, že údaje uvedené v Příloze č. 1 Krycí list nabídky bude považovat za rozhodující pro hodnocení nabídek. Ceny musí být zaokrouhleny na **2 desetinná místa**.

5.2. Další požadavky zadavatele

Nabídka včetně všech příloh musí být zpracována v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě úřední překlad do českého jazyka.

Dodavatel je povinen zadavateli garantovat komplexnost dodávky při dodržení základních technických parametrů.

Součástí nabídky musí být:

- 1x **Návrh smlouvy o dílo**, který je součástí této poptávky v kopii;
- 1x **Krycí list nabídky**, který je součástí této poptávky a musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že podepisuje nabídku, resp. dokumenty nabídky, osoba k tomu zmocněná, musí být v takovém případě součástí nabídky dodavatele zmocnění v originále nebo v úředně ověřené kopii;
- 1x **Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny**,
- Scan kompletní nabídky** ve formátu PDF v elektronické podobě na samostatném datovém nosiči **Flash disku** či **CD** (navíc ve formátu Excel –Krycí list nabídky a Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Součástí uzavřené obálky s nabídkou musí být **2x Návrh smlouvy o dílo**, který je součástí této poptávky a musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že podepisuje nabídku, resp. dokumenty nabídky, osoba k tomu zmocněná, musí být v takovém případě součástí nabídky dodavatele zmocnění v originále nebo v úředně ověřené kopii. Tyto výtisky smlouvy **budou použity, pro podpis zadavatelem**. Z tohoto důvodu žádáme o jejich **oddělení** z vazby samotné nabídky.

Dodavatel je povinen garantovat kompletní dodávku nejpozději do termínu uvedeného ve Smlouvě o dílo. K tomu musí návrh předložené Smlouvy o dílo obsahovat ujednání o penalizaci za nesplnění termínu dodání, a to 0,5 % z celkové ceny kompletní dodávky za každý započatý den prodlení.

Zadavatel požaduje záruku na provedené stavební práce minimálně v délce 24 měsíců, na materiál 60 měsíců a záruku na elektrické komponenty v délce 24 měsíců.

Zadavatel požaduje v rámci předání a převzetí realizovaného díla předložit následující dokumenty:

- zakreslení skutečného provedení do přiložených výkresů;
- technická zpráva s popisem zařízení;
- revizní zpráva elektrického zapojení klimatizace na vlastní jističe;
- záruční listy, produktové listy;
- návody k obsluze a údržbě zařízení.

Součástí dodávky musí být:

- doplnění samostatných jističů obou systémů do rozvaděčů NN;
- stavební práce k provedení potřebných prostupů ve zdivu, včetně jejich začištění a zhotovení rozvodu potrubí k odvodu kondenzátu do odpadního potrubí napojeného na kanalizaci;
- uvedení do provozu a zaškolení obsluhy a denní úklid po provedených stavebních pracích.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je **oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob**. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci je dodavatel povinen zadavateli předložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky) a doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby. Dále je dodavatel povinen předložit seznam takových osob – doporučený vzor pro **Seznam poddodavatelů** je součástí této poptávky jako její Příloha č. 5.

Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů od jejich obdržení zadavatelem. Zadavatel neposkytuje žádné zálohy. Podkladem pro fakturaci bude kompletní předložení provozní dokumentace a předávací protokol kompletně dokončeného díla.

Pokud je účastník držitelem takového certifikátu, předloží v nabídce v prosté kopii platný certifikát systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9001, platný certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí řady ČSN EN ISO 14001, platný certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řady ČSN EN ISO 45001 a platný certifikát systému hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001, vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou pro činnost, která je předmětem této zakázky, případně rovnocenný doklad vydaný v členských státech Evropské unie.

Obchodní společnost, ve které je veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit z řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu.

Dodavatel v nabídce předloží Čestné prohlášení, že není osobou výše uvedenou nebo nemá takového poddodavatele, kterým prokazuje kvalifikaci (viz Příloha č. 6 poptávky Čestné prohlášení ke střetu zájmů jako doporučený vzor). Pokud je dodavatel osobou výše uvedenou, uvede tuto skutečnost v nabídce.

Po výběru dodavatele zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli uvedeným postupem, zadavatel vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu ze zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Vybraný dodavatel, analogicky ve smyslu ust. § 104 písm. e) a § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, je povinen uvedené údaje a doklady doložit jako podmínku uzavření smlouvy.

6. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích kritérií hodnocení a jejich vah:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Výše nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč bez DPH | váha 85 % |
| 2. Doba realizace díla (v kalendářních dnech) od předání staveniště | váha 15 % |

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace díla v kalendářních dnech od předání staveniště. Předpoklad zahájení stavebních prací je nejdříve 04. 04. 2022. Termín dokončení stavebních prací je stanoven do 08. 07. 2022.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

- pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
- každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce
- jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria
- na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Zadavatel zároveň stanovuje, že údaje uvedené v Příloze č. 1 Krycí list nabídky, bude považovat za rozhodující pro hodnocení nabídek. Ceny musí být zaokrouhleny na **2 desetinná místa**.



7. Lhůta, místo a způsob podání nabídky

Konec lhůty pro podání nabídky je stanoven na **18. 1. 2022 v 8,00 hodin**.

Nabídka musí být předložena písemně v listinné formě v 1 originálu a musí být zpracována v českém jazyce. Nabídka musí být doručena na adresu zadavatele označeným předmětu názvem zakázky „**Dodání a montáž klimatizačních jednotek – cestmistrovství Dvůr Králové nad Labem**“ - NEOTEVÍRAT) doporučeně

na adresu zadavatele:

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové – Plačice**

nebo osobně:

**Podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. v Hradci Králové
v době 7,00-14,00 v pracovní dny
(areál je monitorován kamerovým systémem)**

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a v průběhu řízení se k nim nepřihlíží.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravním prostředkem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí být doručena v souladu se lhůtou pro podání nabídek stanovenou v této poptávce.

8. Doba, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni

Doba, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, končí **04. 04. 2022**.

9. Další informace

Účastníkům zakázky se nepřiznává právo na náhradu nákladů spojených s účastí v této soutěži. Veškeré náklady spojené se zpracováním a předložením nabídky jdou plně k tíži účastníka.

Předložené nabídky zůstávají uloženy u zadavatele a nevracejí se účastníkům.

Zadavatel je oprávněn vyloučit z účasti v poptávce účastníky, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná nebo bude v rozporu s podmínkami poptávky nebo bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit tuto poptávku do doby uzavření smlouvy.



V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, specifická označení zboží, označení původu apod., jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a provedení výrobku a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Prohlídku stávajícího stavu místa realizace je možné domluvit u pana Zdeňka Šejbla na telefonním čísle 728 571 529.

Přílohy:

- č. 1 Krycí list nabídky
- č. 2 Rekapitulace nabídkové ceny
- č. 3 Výkres objektu s navrhovaným umístěním klimatizace
- č. 4 Návrh smlouvy o dílo
- č. 5 Seznam poddodavatelů
- č. 6 Čestné prohlášení ke střetu zájmů
- č. 7 Informativní dodatek ke zpracování dat

Ing. Přemysl Noháček
Provozní náměstek