

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 36292/2019
Č.j.: KHSHK 37159/2019/HDM.NA/Ko

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Studničkova 260
551 01 Jaroměř

V Náchodě dne 18.11.2019

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Výměna oken na budově SŠŘ Jaroměř, Studničkova 260“

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 7 a § 77 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví žádost Střední školy řemeslné, Jaroměř, Studničkova 260, 551 01 Jaroměř, IČO 00087815 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Výměna oken na budově SŠŘ Jaroměř, Studničkova 260“

se souhlasí .

Odůvodnění

Dne 11.11.2019 byla zdejšímu správnímu úřadu doručena žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Výměna oken na budově SŠŘ Jaroměř, Studničkova 260“ žadatele Střední školy řemeslné, Jaroměř, Studničkova 260, 551 01 Jaroměř, IČO 00087815. Přílohou žádosti je projektová dokumentace zpracovaná Ing. Miroslavem Kalibou, stavební kancelář – DESIGN SERVIS, Jungmanovo nám. 7, Praha 1, paré č. 4. Předložené podklady byly doplněny dne 13.11.2019 o dodatek „Souhrnná informace o výměnách oken“. Předložená projektová dokumentace řeší výměnu stávajících špaletových oken v objektu školy Studničkova 260, Jaroměř. Vzhledem k tomu, že se jedná o historicky památkově chráněnou budovu, jsou navržena nová okna stejných rozměrů a profilů rámu a příček jako původní - nedojde ke zhoršení parametrů denního osvětlení. Součástí projektové dokumentace jsou i výpočty stávajícího denního a umělého osvětlení. Z předložených dokladů vyplývá, že ve funkčně vymezené části, ve které budou umístěna pracovní místa žáků, jsou splněny normové požadavky na denní osvětlení, v ostatním prostoru normové požadavky na osvětlení sdružené. Ve dvorní části budou všechna jednoduchá okna vyměněna za okna s izolačním dvojsklem, větrání bude zajištěno přirozené otevíratelnými okny. V části fasády do ulice, kde jsou umístěny učebny žáků, budou stávající špaletová okna vyměněna za nová s izolačním dvojsklem u venkovního křídla a jednoduchým sklem u vnitřního křídla. V severní fasádě v 1.NP bude 9 oken pouze truhlářsky


a zámečnický opraveno, nově zaskleno a natřeno. Možnost větrání průvanem v učebnách zůstává otevíratelnými křídly oken. Z důvodu nového řešení oken na památkově chráněné budově dojde ke změně způsobu průběžného větrání. Nová konstrukce zajistí v učebnách možnost průběžného větrání pootevřenými křídly oken určených k průběžnému větrání a jejich blokování v otevřené poloze. V učebnách jsou navržena čidla CO₂.

Předložené podklady jsou v souladu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a s požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb. na osvětlení a mikroklimatické podmínky.
Z těchto uvedených důvodů bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

Poučení

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (§ 149 odst. 1 správního řádu). Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve věci. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušné Ministerstvo zdravotnictví ČR (§ 149 odst. 5 správního řádu).

Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové
Územní pracoviště Náchod
Českoskalická 254

-1-


Hana Koberová
odborný referent oddělení hygieny dětí a mladistvých
územní pracoviště Náchod

*Projektová dokumentace je uložena na podatelně Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod.
V případě, že nebude Vámi, nebo jinou oprávněnou osobou do jednoho měsíce od doručení této výzvy vyzvednuta, bude fyzicky zlikvidována.*