



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/118-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
12. 1. 2022

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 3. etapa (km 3,300 – 4,759)“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Jak je míněn objekt SO 101.4 Sanace parapláně? Ve vlastní sanaci je použita pouze jedna položka č. 17180 Uložení sypaniny z nakupovaných materiálů s odkazem na Vzorový příčný řez, kde je poznámka č. 3. Zde se hovoří o tom, že má být zaválcován lomový kámen na tl. 200 mm. Jak to provést, když není počítáno s žádným odkopem? A jak zaválcovat v rýze šíře 1,5 m lomová kámen frakce 200/500 na tloušťku 200 mm?

Předem děkujeme za zodpovězení dotazu.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Sanace parapláně je navržena technologií zatlačení lomového kamene do měkké parapláně. Použito bude pouze v případě, že výměna aktivní zóny nebude účinná vlivem měkkého podloží. Navrženou tloušťku je třeba brát jako průměrnou vynásobenou celkovou plochou sanací, přičemž se nepředpokládá sanace parapláně v celé ploše a tloušťka úpravy tak bude volena dle konkrétní situace sanovaného místa. Zvolená frakce lomového kamene je pouze orientační a může být nahrazena vhodnější frakcí lomového kamene dle konkrétní situace.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření