



ORIENT. ROZMĚR NIKY 820x660mm, HL. 250mm
 SPODNÍ HRANU UMÍSTIT NAD STAV. OBKLAD SOKLU !!!!
 - ROZMĚRY UPŘESNIT S DODAVATELE ELEKTRO
 PŘED BOURÁNÍM NIKY NUTNO NAD OTVOR OSADIT PŘEDKLAD DL. 1200mm + TEPEL. IZOLACI MIN 80mm



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3/PE/N/AC 50 Hz 400/230V

OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJENÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Vlastislav Vlach				
VYPRACOVAL:	Vlastislav Vlach				
INVESTOR:	SŠ a ZŠ NOVÉ MĚSTO n. Met., Husovo nám. 1218				
VÝDEJNA STRAVY – KRÁLÍČEK STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU čp. 1035, ST.P.č. 77 v K.Ú. Nové Město n. Met. – 1. ETAPA SO 03 - ELEKTROINST. PRO ČERP. STANICI KANALIZ.		OTISK RAZÍTKA – PODPIS		PARÉ	
		FORMÁT	1A4		
NAPOJENÍ UVNITŘ OBJEKTU		DATUM	2/2018		
		OBJEKT			
		STUPEŇ	SPOLEČ.POVOLENÍ		
		Č. ZAKÁZKY	63 109		
		MĚŘÍTKO :	1:50		
		Č. VÝKRESU :	EL– 04		