

Ing. Marcela Kalužná
Českoskalická 1351,
547 01 Náchod

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	Nové Město nad Metují
	NMNM/4327/2018/ORM/MachP	Mach / 698	25.4.2018

Vyjádření k existenci sítí a k projektové dokumentaci stavby “Výdejna stravy- Králíček“ SO 02 Čerpací stanice odpadních vod a kanalizační přípojka“

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor majetku města, Oddělení rozvoje města dne 6. 4. 2018 obdržel Vaši žádost o vyjádření k existenci sítí a ke stavbě „Výdejna stravy- Králíček“ SO 02 Čerpací stanice odpadních vod a kanalizační přípojka“ Jedná se o kanalizační přípojku na pozemcích p. p. č 2022, 2024, 2015, a 2069/1 k. ú. Nové Město nad Metují, které nejsou ve vlastnictví města.

Město souhlasí s realizací výše uvedené stavby dle předložené situace v žádosti za následujících podmínek:

- Výkopy prováděné na veřejném prostranství musí být řádně ohrazeny s uvedením názvu firmy a termínem provádění prací. Tato tabulka musí být čitelná po celou dobu prováděných prací.
- Při stavebních pracích nesmí dojít ke znečištění komunikačních ploch a uličních vpustí. Investor se zavazuje k odpovědnosti za údržbu dotčeného pozemku a těsného okolí v plném rozsahu.
- Vlastní stavbou nesmí být způsobena škoda na majetku města ani jiných vlastníků přilehlých nemovitostí. Jakékoliv případné poškození v důsledku provádění této stavby opraví investor na vlastní náklady.
- Při stavebních pracích musí být zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy do přilehlých staveb a pozemků.
- V případě změny zásahu do komunikací a veřejných prostranství bude město požádáno o odsouhlasení této změny ještě před jejím započítím.
- Stavba bude prováděna pod komunikacemi bezvýkopovou technologií, veškeré výkopové rýhy a výkopy pro startovací a cílové jámy budou prováděny ručně.
- Nesmí dojít k poškození studny na pozemku p.p.č. 2069/6 v k. ú. Nové Město nad Metují, která je umístěna v zeleném pásu před opěrnou zdí mostu vedle křižovatky ul. Českých bratří a ul. Pod Výrovem.
- **V blízkosti navržené trasy kanalizační přípojky se nachází podzemní vedení veřejného osvětlení (VO) a městského rozhlasu (MR).** Musí být dodrženy minimální vzdálenosti při souběhu inženýrských sítí dle ČSN 73 6005. Pro vytyčení sítí kontaktujte vedoucího Technických služeb města p. Miroslava Trojana, tel. 605 201 091. Stavebník je povinen před záhozem výkopu vyzvat vedoucího Technických služeb ke kontrole výkopu.
- Dodavatel stavby se bude řídit obecně závaznou vyhláškou č.2/2012 o regulaci hlučných činností ve městě.
- V rámci plánované stavby je potřeba Oddělení dopravy a silničního hospodářství MěÚ Nové Město nad Metují (dále jen ODSH) zažádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle § 25 odst.

6 písm. D) zák. Č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích, resp. O povolení umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku a následně min 30 dní před samotnou realizací prací, zažádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace z důvodu provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. C) bodu 3 téhož zákona. V případě, že bude provádění prací vyžadovat i přechodné dopravní značení, tak je zhotovitel zároveň povinen ODSH zažádat o vydání stanovení přechodné úpravy dopravního značení.

- Stavebník je povinen pro případ zřízení přípojek pro danou nemovitost zajistit zanesení skutečného provedení přípojek do Technické mapy města dle Obecně závazné vyhlášky města č. 4/2016 o vedení technické mapy města Nové Město nad Metují (DTMM) a navazující Provozní dokumentace technické mapy města. DTMM pro město zajišťuje Geodézie Náchod s.r.o.

S pozdravem



Ing. Petr Mach

referent Oddělení rozvoje města

Odbor majetku města

Nové Město nad Metují

podepsáno elektronicky

Tel.: 491 419 698

Mobil: 731 433 197

E-mail: mach@novemestonm.cz

Příloha:

1. Celková Situace stavby
2. Zákres sítí VO a MR