

Ing. Pavel Korda  
Broumovská 101  
547 01 NÁCHOD

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / DNE  
/ 17.03.2018

NAŠE ZNAČKA  
1097502823

VYŘIZUJE / LINKA  
Vondra / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Trutnov / 20.3.2018

**Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Výdejna stravy - „Králíček“ stavební úpravy objektu čp. 1035 na pozemku č. st. 77 v k. ú. Nové Město nad Metují, Etapa 1, SO 02 čerpací stanice odpadních vod a kanalizační přípojka“**

ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících podzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Při činnostech prováděných v ochranných pásmech podzemních vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN 73 6005, a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu energetického zařízení.
- Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedení.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.

Případné úpravy distribuční sítě budou provedeny na základě samostatné žádosti.

S pozdravem



Zdeněk Jirout  
Vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a. s.