Ovládací prvky , signalizace

ČERPADLO č.1 ČERPADLO č.2 ČERPADLO č.1 SIGNALIZACE

Rozvaděč: ŘČS 1 PLASTOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE-MASIVNÍ PLAST
Stupeň krytí: IP66/65
Vnější šířka x Výška x Hloubka: 802x620x245
poznámka: nutno dodržet standardy VaK Náchod a.s.



proudová soustava 3/PEN/PE/N,AC -50Hz 400/230V,TN-C-S
ochrana před nebezpečným dotykem živých částí dle ČSN 332000-4-41-412
ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 332000-4-41-413
: základní : autotmatickým odpojením od zdroje
: zvýšená : proudovým chráničem s vybavovacím proud 0,03A

PROJEKTANT PROJEKTANT: Vlastimil Mach	
AUTORIZACE: Čkb - Lehkoť	
AUTORIZACE: č. ZE RUNC MĚSTO n. Met. Nazemo odb. 1218	
VÝDEJNA STRAVY – KRALÍČEK	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU čp. 1035, ST.P.Č. 77 v K.Ú. Nové Město n. Met.	
- přízemí 1 ETAPA	
SO 03 - ELEKTROINST. PRO ČERP. STANICI KANALIZ	
ROZVAĎEČ ŘČS 1	

STUPEŇ	Čkb
DATUM	6/2018
ČÍSLO	
PLÁŠŤ	SPOLEČNOSŤ
K. ZAKÁZKY	6/218
M.	
POČET LIST.	6