

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	S.V. [mm]
3.12	UČEBNA	46,41	5030-3230
3.13	BAKON		
3.14	CHODBA		
3.16	UČEBNA		

3.12

JEDNOTKA prostor nad aulou

jednotka nad podhl.

LUSTR dole

JEDNOTKA

jednotka nad podhl.

3.14

3.13

3.16

WL 0,-ČYKY-J 4x16 přívod
ZEMNÍCI VEDENÍ CYA 16 mm2 ZŽ
WL37-ČYKY-J 5x4 VZD
WL38-ČYKY-J 5x4 VZD
WL24,25-ČYKY-0 3x1,5 SAB

1x PŘÍVODNÍ VEDENÍ 1x ZEMNÍCI VED.
2x NAPOJENÍ VENK.
JEDNOTEK

STŘECHA

viz PD. VZDUCHOTECHNIKA
Vedení chladivového potrubí v liště vč.kabelu na fasádě objektu skrze otvor v obvodové liště.

1.A.1

1.A.1

CHLADIČÍ JEDN.PŘIPOJIT
K ZEMNÍCI
SOUST.STŘECHY FeZn
Ø=8 mm.

Přívodní vedení z 1.n.p.
-šklepem nahoru soc.
zařízením do prostoru nad
aulou, po půdě svisle dolů
do rozváděče RS A 1 auly
vedení ČYKY-J 4x16

3.15

STŘECHA

ROZVODNÁ SOUSTAVA. 3 PE/N/AC, 50 Hz,400/230V
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
POSOJENÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

REVIZE / POJIS/ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG	ZMĚNĚL/ÄNDERN	KONTROLA/KONTROLLIERT	DATUM/DATE
STAVEBNÍK/AUFTRAGGEBER JIRÁSKOVO GYMNAZIUM ŘEZNÍČKOVA 451 547 01 NÁCHOD	HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR ATELIER TSUNAMI s.r.o. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ		
PROFESSE/GEWERBE SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ ZPRACOVATEL PROFESSE/BEARBEITER DER DOKUMENTATION V.Vlach Elektro projekce Vlach PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/HAUPTINGENIEUR DES PROJEKTS ING. ARCH. MICHAL JEŽEK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESSE/GEWERBEPLANNER VLASTISLAV VLACH VYPRACOVAL/AUSARBEITUNG VLASTISLAV VLACH		
NÁZEV STAVBY/BAUBEZEICHUNG STAVEBNÍ ÚPRAVY AULY	ARCHIV 66 093		
MÍSTO STAVBY/BAUORT JIRÁSKOVO GYMNAZIUM NÁCHOD, OBJEKT NA POZEMKU ST. 643; K.Ú. NÁCHOD	PÁŘE		
STUPĚN DOKUMENTACE/DOKUMENTATIONSSTUFE DPS	DATUM/DATUM 2020-05	MĚŘÍTKO/MITAB 1 : 50	FORMÁT A4
Č. ZAKÁZKY / STUPĚN ČÁSTI OBJEKTU PROFESSE / VÝKRES / REVIZE 220.16, 5, D, 00, 090, 503, A	OBJEKT/BAUOBJEKT		