



**Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola,
příspěvková organizace
Riegrova 1403, 508 01 Hořice
IČ: 066 68 364**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ, RIEGROVA ČP. 2004, DOMOV MLÁDEŽE, REKONSTRUKCE INSTALACÍ

Vážený dodavatelé,

na základě písemné žádosti dodavatele Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „HOŘICE V PODKRKONOŠÍ, RIEGROVA ČP. 2004, DOMOV MLÁDEŽE, REKONSTRUKCE INSTALACÍ“.

Dotaz č. 1 dodavatele učiněný prostřednictvím Profilu zadavatele:

Prosíme specifikovat dveře a zárubeň určené do vlhkého prostředí a pro velký teplotní rozdíl – jak velký teplotní rozdíl požadujete.

Vysvětlení zadavatele č.1:

Výrobek č.3 je osazen jako dveře koupelny, která ústí do chodby. Měl by odolat očekávatelným rozdílům teplot a vlhkosti v obou místnostech. Upřesňuji tedy:

- Dveřní křídlo i zárubeň musí být odolné rozdílu teplot na stranách dveří až 10°C.
- Dveřní křídlo i zárubeň musí být odolné rozdílu vlhkosti na stranách dveří až 35 %.

Dotaz č. 2 dodavatele učiněný prostřednictvím Profilu zadavatele:

Dotaz k systémovému montážnímu prvku pro závěsný WC a dvoukřídlá revizní dvířka – v katalogu výrobků je uvedeno ve specifikaci, že mají být z pevného zasklení z posuvného křídla ve společném rámu provedení hliník. Spíš se mi to zdají požadavky nějakého okna.

Vysvětlení zadavatele č.2:

Zadavatel, resp. projektant zkontroloval text u výrobků č.1 a č.2 a žádná zmínka o pevném zasklení, posuvném křídle a rámu v provedení hliník není uvedena.

Pro možné nedorozumění ve výrobcích č.1 a č.2, znovu zasíláme v pdf v té podobě, jak jsou výrobky č.1 a č.2 schváleny a archivovány u zadavatele.

Zadavatel tento dokument současně zveřejní i na Profilu zadavatele vč. listů výrobků č.1 a č.2

Dodavatelé toto vysvětlení zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vysvětlením se nemění.

Přílohy:

Listy výrobků

Pardubice, dne 25. 02. 2022

Ing. Václav Javůrek
pověřený administrátor VZ