

Vysvětlení, doplnění nebo zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – odstranění budovy skladu“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
Evidenční číslo VVZ	Z2022-009571
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání	otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dle situace se jedná o samostatně volně stojící budovu s dostatečnou vzdáleností od okolní zástavby. Ponechá zadavatel technologii bouracích prací na zhotoviteli nebo bude trvat na tom, aby byla budova bourána postupně?

Odpověď na dotaz

Zadavatel k dotazu uvádí, že by se jedná o volně stojící budovu, nachází se v areálu nemocnice. Celý proces bude probíhat za plného provozu nemocnice. Z toho vyplývá požadavek na maximální ohleduplnost k prostředí, a to jak z hlediska hluku, tak z hlediska prašnosti. Dalším důvodem je také pohyb v areálu (bezpečnost okolo stavby) a znečištění komunikací.

Postup bourání shora dolů, postupného odstrojování a podobně, vyplývá také z požadavků na bezpečnost práce.

Demolice objektu byla zadavatelem požadovaným způsobem schválena stavebním úřadem a změna způsobu odstraňování by mohla být předmětem nového schvalovacího procesu.

Zadavatel tedy trvá na šetrném způsobu odstranění stavby z hlediska prostředí tak, jak je popsáno v projektové dokumentaci, ale nevylučuje, že najde dodavatel nějaké dílčí alternativy postupu odstraňování stavby za dodržení výše uvedených požadavků.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Za zadavatele na základě pověření