



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/015-22/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
17. 3. 2022

Vysvětlení, změna č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Silnice III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská**“.

V souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

ke stavbě "III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská" bychom měli následující dotazy, respektive bychom chtěli doplnit dokumentaci:

1) V dodatečných informacích č. 1 se píše, že zadavatel chce porovnat chování různých konstrukcí krytů v různých skladbách a z různých asfaltových směsí. Pro toto porovnání je však vhodné mít diagnostiku dané komunikace, která není součástí zadání. Pro toto porovnání je také potřeba znát parametry podkladních vrstev. Žádáme zadavatel o doplnění diagnostiky dané komunikace?

2) V souvislosti s odpověďmi z dodatečných informací č. 1 bychom chtěli požádat zadavatele také o stanovení potřebných vlastností u asfaltových směsí s názvem s přívlastkem Duroflex, neboť předpokládáme, že i zde je uveden tento konkrétní název výrobku jako příklad, tak jak bylo zmíněno u směsí s názvem ResiSkan.

3) Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace o vyjádření zainteresovaných orgánů a institucí k této stavbě, aby bylo zřejmé, že např. Dopravní podnik města Hradce Králové skutečně souhlasí a počítá s náhradou trolejbusů za autobusy a s vypnutím trolejového vedení v daných úsecích a za jakých podmínek.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

1) Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o Zprávu č. ZP/136087/2020 – Diagnostika vozovky a návrh opravy komunikace III/2997 Hradec Králové, ulice Pouchovská, ze dne 14. 8. 2020.

2) Předmětem realizace stavby je obnova asfaltobetonového krytu a porovnání chování konstrukce krytu v různých skladbách a z asfaltobetonových směsí dle sekcí A, B, C s předepsanými parametry, pro ověření jejich vlastností na vysoké zatížení. Pro úsek B je uveden název Duroflex jako příklad. Asfaltová směs musí

splnit předepsané zvýšené parametry, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, jde o únavu a odolnost vůči trvalým deformacím. Požadavek je, aby maximální zrno ve směsi bylo 16 mm.

Je nutné dodržet následující minimální parametry:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 + 50/70 (např. Duroflex) a asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 + 50/70 (např. Duroflex)

- Jedná se o asfaltové směsi dodatečně modifikované v procesu výroby (v míchacím zařízení obalovny), za použití silničního asfaltu 50/70 a modifikace multikomponentním (z více druhů plastů) recyklovaným plastem.
- Asfaltová směs ACO 11 + 50/70 (např. Duroflex) musí splňovat požadavky na asfaltové betony do obrusných vrstev dle ČSN 73 6121, Tabulka E.7. Asfaltová směs ACL 16 + 50/70 (např. Duroflex) musí splňovat požadavky na asfaltové betony do ložných vrstev dle ČSN 73 6121, Tabulka E.8.

3) Zadavatel nebude doplňovat příslušná vyjádření do projektové dokumentace, připomínky dotčených orgánů jsou zpracovány v zadávací dokumentaci. Jedná se zejména o následující:

- Indukční smyčky – dle sdělení zástupce Technických služeb se v letošním roce bude křižovatka Buzulucká předělávat na videodetekci. S obnovou smyček ve vozovce se nepočítá.
- V rámci zpracování DIO bylo jednáno se zástupci Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. Zpracovatel neuvažuje o změně části DIO. Zhotovitel by měl zohlednit výše popsané požadavky do ceny SO 180 Přechodné dopravní značení. Podmínky viz níže:
 - termín stavebních prací směřovat na letní prázdniny (od 1.7.2021 – do 31.8.2021) z důvodu co nejmenšího zásahu do provozu MHD pro cestující (případný odklon linky č. 3 přes Pospíšilovu ulici), jelikož posun vrchního vedení bude velmi těžko realizovatelný
 - zachování průjezdu linek č. 14 a 25 ulicemi Pouchovská a Severní
 - umožnit vozidlům MHD (včetně trolejbusů) průjezd do vozoven během celé stavby, k tomuto bodu navrhujeme osobní projednání přímo na místě
 - při případném nahrazení trolejbusů autobusy budeme požadovat uhradit naše náklady s tím spojené (náhrada trolejbusů autobusy je možná pouze o víkendech)
 - při místním šetření za účasti zástupců DP MHK bylo uvažováno i s nahrazením trolejbusů po celou dobu výstavby (ne jen víkendy). Následně obdržel projektant cenu náhrady autobusů za trolejbusy (CÚ 2021).
 - Pracovní den – omezení provozu MHD (prázdninový režim): 15500,- Kč bez DPH (za jeden den)
 - Sobota: 11000,- Kč (za jednu sobotu)
 - Neděle: 11000,- Kč (za jednu neděli)

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů a výkazu výměr, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**Silnice III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 7. 4. 2022 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00008242>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření