


rozvodnice EATON - EATON KLV-U-3/42-F pod omítku

- QM3 vypínač 3F IS-63/3
Fa jistič PL7-Bx/x
SP svodič přepětí PIII-275/1+0

VÝSTUPY SBĚRNIC DALI

VÝSTUPY SBĚRNIC DALI

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje

<div></div> <div>Elektro projekce Vlach Palachova 1742 547 01 Náchod mobil: 604 163 232 e-mail: ep.vlach@atlas.cz</div>	PROJEKTANT	VLASTISLAV VLACH	ZAKÁZKA	66-19
	VYPRACOVAL	RICHARD KAŠPAR	STUPEŇ	PS
	INVESTOR	Gymnázium Broumov, Hradební 218, Broumov	DATUM	12.2020
	MÍSTO	st. p.č. 222, k.ú. Boumov	FORMÁT	1A4
VÝMĚNA OSVĚTLENÍ GYMNÁZIA BROUMOV				ČÍSLO VÝKRESU <div>D.1.4.11</div>
ROZVÁDĚČ REG1				

D.1.4.11