Pohled směru „c"



Pohled směru „b"



Pohled směru „a"



detail provedení odvzdušnění primáru
vždy použít odvzd. nádobku + zdvojený uzávěr



Pohled směru „f"



Pohled směru „e"



LEGENDA POTRUBÍ:

Potrubí kreslené silnou čarou = potrubí nově instalované
Potrubí kreslené slabou čarou = potrubí stávající
50 iz – potrubí ocelové černé pro UT + izolace z minerál. vláken

- Topná voda primár CZT (139)135°C zima; 90°C léto
- Vratná voda primár CZT zima / léto 65°C (55°C)
- Topná voda UT sekundár UT ekviterm do 85°C
- Vratná voda UT sekundár do 60°C
- E — E — expanzní potrubí
- D — D — dopouštěcí potrubí
- P — potrubí výfuku od poj. ventilu
- kan — odkanalizování úkapů a kondenz. PE-HT ø 50

Ostatní legendy – uvedeny na schéma zapojení

ZMĚNA č.	DATUM:	POPIS ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	PODPIS :

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ SOCHŮREK
Anatola Provazníka 1340, Rychnov nad Kněžnou 516 01
jiri.sochurek@seznam.cz | Tel.: 604 826 177
IČ: 110 75 406

ING. JIŘÍ SOCHŮREK
RYCHNOV N. KN. TEL. 604826177
IČO 11075406 jiri.sochurek@seznam.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ SOCHŮREK

PROFESE : Strojní – UT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :
ING. JAROMÍR JACHIM	ING. JAROMÍR JACHIM	ING. JIŘÍ SOCHŮREK

INVESTOR : Muzeum východních Čech v Hradci Králové; Eliščina nábřeží 465, HK, 500 01

NÁZEV AKCE : **Rekonstrukce horkovodní výměníkové stanice, Gayerova kasárna - Opletalova 334**
OBJEKT : SO 01 – VÝMĚNÍKOVÁ STANICE A 004
ČÁST : Strojní – Ústřední vytápění

NÁZEV VÝKRESU : 2021P_06_01_DSJ_UT_vykres.dwg
Charakteristické pohledy VS a detaily

ČÍSLO ZAKÁZKY	2021P_06_01
FORMÁT A4	8 A4
STUPEŇ PD	DSJ
DATUM	06/2021
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU : UT–05	PARÉ Č.: