



ROZVADĚČ B1

SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ

ŠÍŘKA 600mm
VÝŠKA 800mm
HLOUBKA 210mm

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed. 3
DOPLŇKOVÁ OCHRANA DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE NA VÝKRESE ČÍSLO: MaR-04

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-S AC 50Hz 400/230V

VÝVODKY PRO KABELY NAHOŘE

č. štít.	položka specif.	znění štítku
1	1.08	PORUCHA
2	1.08	TERMOSTAT TV1 MAX
3	1.08	TERMOSTAT TV2 MAX
4	1.08	MANOSTAT TV MAX
5	1.12	
6	1.09	START
7	1.10	STOP
8	1.11	DOPOUŠTĚNÍ
9	1.11	ODPOUŠTĚNÍ (REZERVA)
10	1.08	CHOD/PORUCHA
11	1.13	ZAPNUTO-VYPNUTO-AUTOMATICKY
12	1.13	ČERPADLO ÚT1
13	1.08	CHOD/PORUCHA
12	1.13	ZAPNUTO-VYPNUTO-AUTOMATICKY
13	1.13	ČERPADLO ÚT2

ZMĚNA č.	DATUM:	POPIS ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	PODPIS :
HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ SOCHŮREK Anatola Provazníka 1340, Rychnov nad Kněžnou 516 01 jiri.sochurek@seznam.cz Tel.: 604 826 177 IČ: 110 75 406			ING. JIŘÍ SOCHŮREK RYCHNOV N. KN. IČO 11075406 TEL. 604826177 jiri.sochurek@seznam.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ SOCHŮREK <i>palouček</i>				
PROFESE : Měření a regulace – MaR				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :		
ING. PAVEL VOŘÍŠEK	ING. PAVEL VOŘÍŠEK	ING. PAVEL VOŘÍŠEK		
INVESTOR : Muzeum východních Čech v Hradci Králové; Eliščíno nábřeží 465, HK, 500 01			ČÍSLO ZAKÁZKY	5160
NÁZEV AKCE : Rekonstrukce horkovodní výměníkové stanice, Gayerova kasárna - Opletalova 334 OBJEKT : SO 01 – VÝMĚNÍKOVÁ STANICE A 004 ČÁST : Měření a Regulace			FORMÁT A4	1A4
			STUPEŇ PD	DSJ
			DATUM	06/2021
			MĚŘÍTKO	--
NÁZEV VÝKRESU : 5160_MR_2.dwg NÁVRH ROZVADĚČE B1			ČÍSLO VÝKRESU : MaR-02	PARÉ č.: