



LEGENDA SVÍTIDEL

- A - Svítidlo zářivkové přisazené, MODUS LLX136 B, bílá mřížka, el.předřadník, sv.zdroj OSRAM LUMILUX L36 W/827 G13 36W, 3350 lm, Ra80
- B - Svítidlo zářivkové přisazené, MODUS LLX336 AL, AL leštěná mřížka, el.předřadník, sv.zdroj 3x OSRAM LUMILUX L18 W/827 G13 18W, 1350 lm, Ra80
- C - Svítidlo zářivkové přisazené,MODUS LLX136 AL, AL leštěná mřížka, el.předřadník, sv.zdroj OSRAM LUMILUX L36 W/827 G13 36W, 3350 lm, Ra80
- D - Svítidlo LED přisazené, DEOS S116cLCI1163A3 sv.zdroj LED, Plate 16W/830, 16W, 1710lm, Ra82
- E - Svítidlo LED přisazené, DEOS S118cLCI1183A3 sv.zdroj LED, Plate 18W/830, 18W, 1960lm, Ra82
- F - Svítidlo OSMONT AURA 3NK-E-26 062 sv.zdroj 2x PHILIPS, MASTER PL-C/2P, G24d-2, 18W/827, 18W, 1200lm, Ra82
- G - Svítidlo OSMONT AURA 3-E-25 K63 062 sv.zdroj PHILIPS, MASTER PL-C/2P, G24d-3, 26W/827, 26W, 1800lm, Ra82
- H - Nástěnné svítidlo s čidlem pohybu sv.zdroj
- N - Nouzový modul 15 - 40W, doba provozu 1hodina

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- Spínač jednopólový polozapuštěný, řaz.č.1, IP20
- Spínač dvoupólový polozapuštěný, řaz.č.2, IP20
- Přepínač seriový polozapuštěný, řaz.č.5, IP20
- Přepínač střídavý dvojité polozapuštěný, řaz.č.5A, IP20
- Přepínač střídavý polozapuštěný, řaz.č.6, IP20
- Přepínač křížový polozapuštěný, řaz.č.7, IP20
- Elektroinstalační krabice rozbočná do dutých příček

SOUSTAVA NAPĚTÍ AC 3N PE ~50Hz 230/400V/TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN  
DLE ČSN 332000-4-41 ed.2  
DOPLNĚNÁ OCHRANA CHRÁNIČI  
DLE ČSN 332000-4-41 ed.2

±0,000 = PODLAHA 1.NP, VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ

Elektroinstalace je navržena kabely CYKY uloženými v dutinách panelů, v konstrukci příček a ve vkládacích lištách.  
Svítidla budou použita přisazená s úspornými zdroji světla. Svítidla v kancelářích a třídě budou spínána po sekcích.

Podrobný popis provedení elektroinstalace je popsán v technické zprávě, která je nedílnou součástí této projektové dokumentace

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ P. STAVEBNÍ ČÁST	PROFESE: ELEKTROINSTALACE	<div><b>SUMA</b> projekt VOLNÉ SOUHLÁSENÍ PROJEKTANTO JEDN 670, HRADEC KRÁLOVÉ, TEL./FAX 465400025</div>	
ING. VLASTIMIL SKÁLA	ING. VLASTIMIL SKÁLA	JOSEF KROUPA		
MŠ SLUNEČNICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU MARKOVICKÁ čp.621, HRADEC KRÁLOVÉ				
INVESTOR	MATEŘSKÁ ŠKOLA, SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ		FORMÁT	2 x A4
STUPEŇ PD.	výkres	D 1.4g	DATUM	10. 2016
DSP	PŮDORYS 2.NP - OSVĚTLENÍ		MĚŘÍTKO	1 : 50
			profese	čís.výkr.
			EL	01