

Příspěvková organizace zapsaná v OR  
U Krajského soudu v Hradci Králové,  
Oddíl Pr vložka 52  
Na Brně 362  
500 06 Hradec Králové  
Tel.: 495 402 654 - ústředna  
e-mail: [info@tshk.cz](mailto:info@tshk.cz)  
[www.tshk.cz](http://www.tshk.cz)

Magistrát města Hradec Králové  
Odbor správy majetku města  
Československé armády 408  
502 00 Hradec Králové

došlo do TS / Váš dopis značky  
6.1.2022

naše značka  
TSHK/36/E/22

vyřizuje / linka  
Markarjanc/607209838

Hradec Králové  
14.1.2022

Souhrnné vyjádření pro SMHK z hlediska správy (budoucí správy) majetku města k „MŠ Slunečnice - stavební úpravy a změna užívání části objektu Markovická čp. 621, Hradec Králové“, realizaci stavby MŠ, stavební úpravy a změna užívání části objektu v ulici Markovická, p. p. č. 2/1, 8/1, k. ú. Slezské Předměstí

**Žadatel:** MŠ, SZŠ a PŠ, Hradecká 1231/11b, 500 03 Hradec Králové

**Zmocněnec:** Ing. Vlastimil Skála, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

**Vyjádření určeno k:** územnímu, stavebnímu řízení, realizaci stavby, zřízení služebnosti

#### Dokumentace:

- typ:
- zpracovatel: SUMA projekt, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
- zakázka č./datum: - / 10.2016
- stupeň:

#### Vyjádření střediska místních komunikací:

|   |  |             |             |                 |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|
| Bez připomínek, nedotýká se komunikací v naší správě. |  |             |             |                 |
| Za správnost:   |  |             |             |                 |
| Novotný Zbyněk  |  | 495 402 673 | 606 680 411 | novotny@tshk.cz |

#### Vyjádření střediska veřejného osvětlení a dopravní signalizace:

|                 |  |             |             |               |
|-----------------|--|-------------|-------------|---------------|
| Bez připomínek. |  |             |             |               |
| Za správnost:   |  |             |             |               |
| Dušek Jakub     |  | 495 402 667 | 731 131 205 | dusek@tshk.cz |

#### Vyjádření střediska městské zeleně:

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Z hlediska správy městské zeleně požadujeme dodržení následujících podmínek:  |  |  |  |  |
| ➤ V souvislosti se stavbou a během stavby požadujeme postupovat v souladu s § 7 odst. 1) zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  |  |  |  |  |
| ➤ Prováděné práce musí být v souladu s ČSN 83 9061 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích).   |  |  |  |  |
| ➤ Na plochách veřejné zeleně není přípustné deponování stavebních materiálů a zřizování staveníště min. v prostoru kořenové zóny dřevin. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohrazené okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. |  |  |  |  |
| ➤ V prostoru kořenové zóny stávajících dřevin není v souvislosti se stavbou přípustné sejmutí ani navážka zeminy.   |  |  |  |  |
| ➤ Stávající dřeviny budou v průběhu stavby vhodným způsobem chráněny před mechanickým poškozením!   |  |  |  |  |

- Za případné vzniklé škody na veřejné zeleni zodpovídá investor této stavby!
- Hrana hloubeného výkopu není přípustná blíže než 2,5 m od paty kmene stávajících stromů.
- Hloubený výkop v kořenové zóně dřevin bude proveden ručně. V průběhu výkopů nebudou přerušeny kořeny s průměrem větším 2 cm ani nebudou tyto poškozeny! Pokud dojde k jejich přetnutí, budou rány zahlazeny a ošetřeny prostředky na ošetření ran.
- Na plochy veřejné zeleně není přípustný vjezd jakýmkoli mechanismy, vč. parkování.
- Investor stavby je zodpovědný, že v průběhu stavby nedojde k znečišťování okolních ploch veřejné zeleně použitým stavebním materiálem.
- Dotčené travnaté plochy požadujeme po ukončení stavby ohumusovat vrstvou humusu v min. tl. 10 cm, vyrovnat, vyrovnání terénu u obrubníků by mělo být v kyprém stavu zároveň s obrubou, oset parkovou travní směsí a zaválcovat. Před vlastním ohumusováním je nutno odstranit veškeré stavební zbytky a kameny!
- Po ukončení stavby požadujeme dotčené plochy uvést minimálně do původního stavu a předat středisku měst. zeleně TS HK zpět do péče. Viz telefon níže

Za správnost:

|                   |  |             |             |                   |
|-------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| Maternová Daniela |  | 495 402 644 | 727 891 023 | maternova@tshk.cz |
|-------------------|--|-------------|-------------|-------------------|

Vyjádření střediska správy budov:

Bez připomínek.

Za správnost:

|                     |  |             |             |               |
|---------------------|--|-------------|-------------|---------------|
| Bc. Petr Macák, MBA |  | 495 402 670 | 603 560 164 | macak@tshk.cz |
|---------------------|--|-------------|-------------|---------------|

Vyjádření vodohospodáře a střediska městského mobiliáře:

Bez připomínek.

Za správnost:

|             |  |             |             |                |
|-------------|--|-------------|-------------|----------------|
| Meravá Jana |  | 495 402 658 | 731 131 219 | merava@tshk.cz |
|-------------|--|-------------|-------------|----------------|

Vyjádření úseku technického dohledu nad majetkem SMHK:

Bez připomínek.

Za správnost:

|                  |  |             |             |                    |
|------------------|--|-------------|-------------|--------------------|
| Markarjanc Boris |  | 495 402 643 | 607 209 838 | markarjanc@tshk.cz |
|------------------|--|-------------|-------------|--------------------|

**Upozornění:** Toto vyjádření nenahrazuje souhlas majitele pozemku! Vyjádření se vztahuje pouze na pozemky a nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Hradce Králové.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho podpisu.

Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel organizace

