A / –
## POHLED NA OPĚRNOU ZEĎ (část 1)
1:100




A / –
## POHLED NA OPĚRNOU ZEĎ (část 2)
1:100




– / 4.780
## PŘÍČNÝ ŘEZ
1:50




– / 4.800
## PŘÍČNÝ ŘEZ
1:50




– / 4.875
## PŘÍČNÝ ŘEZ
1:50




– / 4.875
## PŘÍČNÝ ŘEZ
1:50




– / 4.925
## PŘÍČNÝ ŘEZ
1:50




– / 4.935
## PŘÍČNÝ ŘEZ
1:50




## POUŽITÉ MATERIÁLY:

**KONSTRUKČNÍ BETONY:**
dle TKP 18. a dle ČSN EN 206

| | | |
|---|---|---|
| Žb. MONOLITICKÝ DŘÍK | C30/37 | XF2, XD1 – Cl 0,40; Dmax 22 – S4 |
| Žb. MONOLITICKÝ ZÁKLAD | C30/37 | XF2, XD1 – Cl 0,40; Dmax 22 – S4 |

**VÝZTUŽ:**
označení dle ČSN EN 10080, EN 10138

| | |
|---|---|
| BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ | B 500B |

- **ÚPRAVA POVRCHŮ (dle TKP 18.):**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE NÍŽE UVEDENÝCH POPISŮ:
C1a – RUBOVÉ PLOCHY DŘÍKU, PLOCHY ZÁKLADU OPĚVNÉ ZDI
C1d – LÍCOVÉ PLOCHY

KATEGORIE POVRCHOVÉ OPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE POUŽITÉHO BETONOVÉHO MATERIÁLU:

C1: Vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění.

KATEGORIE POVRCHOVÉ OPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE DOSAŽENÉ KVALITY POVRCHU:

a: Povrch s drobnými vadami – Po odbednění odstraníme drobné odštěpky a prasky. Větší prohlubně reprofilovány speciálními hmotami (maltami). Odchylky barvy, odstínu a struktury betonu nejsou na závadu. V případě podkladů izolací proti vodě nebo zemi vlhkosti musí povrch splňovat požadavky pro příslušný izolační systém.

d: Pohledový beton s dále definovanými povrchovými vlastnostmi – Povrch s jednotnou barvou, odstínem a strukturou bez odchylek uvedených v bodě a) a b). Žebírka vzniklá ve spárách mezi prvky bednění mohou mít max. šířku 3 mm. Případní se srazení hran, žebírek (ze spár mezi prvky) po odbednění. Požaduje se vodotěsná výplň míst konstrukčních prostupů reprofilační maltou s přetvrdnutím vysokotlakovou struskou se vzduchem chlazeným diamantovým brusným kotoučem. Povrchy musí být soudržné, jednotné, uzavřené, rovné a bez větších pórů.

# SO252
# RDS

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: | S-JTSK | | |
| VÝŠKOVÝ SYSTÉM: | Bpv | | |
| KRESLIL: | ING. MARTIN HYRŠ | | MDS PROJEKT |
| ZPRACOVAL: | ING. MARTIN HYRŠ | | FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO |
| TECHNICKÁ KONTROLA: | ING. JAN BURSA | | EMAIL: MDSMYTO@PROJEKT.CZ |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. JAN BURSA | | |
| HLAVNÍ PROJEKTANT: | ING. JAN BURSA | | |
| KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ | OKRES: TRUTNOV | OBEC: DOLNÍ OLEŠNÁ | STUPEŇ: RDS |
| INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ | | | ZAK.ČÍSLO: 2541-21-4 |
| AKCE: II/325 CHLUM – VELKÝ VŘEŠŤOV – MOSTEK – ČÁST IV | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2541 |
| OBJEKT: SO 252 –OPĚRNÁ ZEĎ V KM 33,776-33,933 | | | DATUM: 12/2021 |
| OBSAH: TVAR OPĚRNÉ ZDI–ŘEZY | | | FORMÁT: |
| | | | MĚŘÍTKO: 1:100 / 1:50 |
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | ČÍSLO PŘÍLOHY: 8. |