

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka:	„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“
Ev. č. VVZ:	Z2022-016454
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Žádáme o zodpovězení následujícího dotazu:

1. Slaboproud - 1.4.8.4 - Pokrytí mobilním signálem

Žádáme o doplnění blokového schéma, kterých pater v budově se bude konkrétně jednat vykrytí GSM signálem?

Dále pak žádáme o informaci, o jaké frekvence se jedná, celkový počet vnitřních antén a repeaterů, typ koaxiálního kabelu a zda má být kabel nehořlavý?

Odpověď na dotaz č. 1

Vzhledem k tomu, že se jedná o PD pro veřejnou zakázku, kde nemůžeme určovat přesná technologická zařízení, jsou ve výkazu výměr položky pro následnou projekční a inženýrskou činnost včetně měření.

Projektová dokumentace pro pokrytí signálem mobilních operátorů (v závislosti na vybraném operátoru a technologii) musí být vypracovaná odbornou firmou na základě měření signálu v objektu v průběhu realizace.

Dále bude nutné toto řešení projednat jak s operátory, tak investorem – položka projekční a inženýrská činnost.

Předpokládá se s ohledem na instalaci stínící techniky, že bude nutné pokrytí všech dotčených pater.

Koaxiální kabel bude použitý bezhalogenový v souladu s vyhl. 23/2008 Sb.

Předpokládané frekvence pro 2G 900 a 1800 MHz, 3G sítě na 2100 MHz a LTE sítě na 800, 900, 1800 a 2100 MHz.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření