

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka:	„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“
Ev. č. VVZ:	Z2022-016454
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Při procházení dokumentace jsme nikde nenašli technickou zprávu týkající se stabilního hasícího zařízení do serverovny ani popis řešení SHZ, který je součástí výkazu výměr SHZ slaboproudu (1.4.8.1 - Slaboproudá elektrotechnika – 742.Ab).

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uveřejňuje doplnění textu zprávy do přílohy č. 10 stabilní hasící zařízení části projektu D.1.4.8. Doplněná zpráva je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

Slaboproud - 1.4.8.4 - Pokrytí mobilním signálem - žádáme zadavatele o doplnění blokového schéma, pro které patra v budově se konkrétně jedná vykrytí GSM signálem? Dále pak žádáme o jaké frekvence se jedná, celkový počet vnitřních antén a repeaterů, typ koaxiálního kabelu a zda má být kabel nehořlavý.

Odpověď na dotaz č. 2

Odpověď na obsahově totožný dotaz byla uveřejněna v rámci vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace č. 4 ze dne 25. 5. 2022, dotaz č. 1.

Dotaz č. 3

ZTI – vnitřní vodovod

Rozvody vody jsou požadovány v pozink potrubí a v potrubí PVC-C.

V předloženém výkazu výměr jsou v armaturách vypsány kulové kohouty (např. položka viz níže):

Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. PN 25, DN 20	kus	271,000
--	-----	---------

Předpokládáme, že se dle tohoto popisu jedná o klasické kulové kohouty, mosazné s vnitřními závitmi, které jsou k pozinkovanému potrubí.

Nikde však není rozlišeno, zda některé z těchto kulových kohoutů jsou zamýšlené i na potrubí PVC-C? Pro toto potrubí se používají PVC-C kulové ventily bez závitu.

Prosíme o specifikaci kulových kohoutů, které se mají použít pro pozink potrubí a které pro PVC-C potrubí.

Odpověď na dotaz č. 3

Pozinkované potrubí je použito pouze pro rozvody požární vody, kde ventily nejsou.

Na rozvodu pitné vody bude kulový kohout s pákou plnopřůtočný, mosazné s vnitřními závitmi, přechodka PVC-C - šroubení mosaz.

Dotaz č. 4

Při naceňování výtahů jsme narazili na nesrovnalosti mezi předloženým výkazem výměr a projektovou dokumentací. Jsou zde různě uvedené rozměry kabin, nosnost výtahu a počty stanic.

Prosíme o přesnou specifikaci výtahů, které se mají nacenit.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu tabulku technického vybavení s úpravou v počtu stanic/nástupišť u výtahů kromě V1; nosnosti a velikosti uvedené v původní tabulce vybavení platí. Zadavatel dále v souvislosti s odpovědí na tento dotaz uveřejňuje jako přílohu č. 3 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr; došlo k úpravám pouze v textu položek.

V uveřejněném souboru *p03_VV.zip*, který představuje přílohu č. 3c zadávacích podmínek, byl nahrazen výkaz výměr *02_VV_NRK_stavba*.

Byl uveřejněn nový soubor *p03_VV_dle_VDZ_05_ze_dne_2022_05_27.zip*, který v plném rozsahu nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr

Dotaz č. 5

Prosíme o bližší specifikaci (např. uvedení hodnoty pro výtlačk) níže uvedených čerpadel.

1.4.1 – ZTI – ponorné a cirkulační čerpadlo

1.4.4 – Vytápění – čerpadla s plynulou regulací otáček

1.4.5.2 – chlazení okruhy – oddíl D3 – oběhová čerpadla VZT okruhů + oddíl D18.

Odpověď na dotaz č. 5

1.4.1 – ZTI – ponorné a cirkulační čerpadlo

Jako součást přílohy č. 4 tohoto dokumentu zadavatel uveřejňuje popis čerpadel.

1.4.4 – Vytápění – čerpadla s plynulou regulací otáček

Popisy jsou uvedeny v tabulce na konci TZ. Jako součást přílohy č. 4 tohoto dokumentu zadavatel uveřejňuje TZ a samotnou tabulku výkonů.

1.4.5.2 – chlazení okruhy – oddíl D3 – oběhová čerpadla VZT okruhů + oddíl D18

Jako součást přílohy č. 4 tohoto dokumentu zadavatel uveřejňuje tabulku čerpadel k chlazení.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 27. 6. 2022 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Technická zpráva k části projektu D.1.4.8. slaboproudá elektrotechnika ke dni 27. 5. 2022
2. Tabulka technického vybavení ke dni 27. 5. 2022
3. Výkaz výměr ke dni 27. 5. 2022
4. Dokumentace k čerpadlům ve formátu *zip* ke dni 27. 5. 2022

Za zástupce zadavatele na základě pověření