

Přístavba ZŠ Moravský Žižkov
D.1.5 - elektroinstalace
DPS

Technicko - obchodní specifikace č. 1

Rozvaděč RVZT

původní jištění 3PEN 50Hz 400/230V/TN-S
Ik = 10 kA

Název	Počet J	
Úprava stávajícího rozvaděče, doplnění vývodů	26 hod	0 Kč
Jistič 16A/1/C	1 ks	0 Kč
Jistič 25A/1/C	3 ks	0 Kč
Jistič 10A/3/C	1 ks	0 Kč
Jistič 16A/3/C	1 ks	0 Kč
Jistič 20A/3/C	1 ks	0 Kč
Vývodky do DP 23	7 ks	0 Kč
Propojky do 32A/230V	4 kpl	0 Kč
Propojky do 32A/400V	3 kpl	0 Kč
Revize	5 hod	0 Kč

Poznámky:

1) Pomocný montážní materiál v specifikuje montážní firma na montáži

Celkem bez DPH 0 Kč