

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 7

Veřejná zakázka:	„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“
Ev. č. VVZ:	Z2022-016454
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V původním výkazu výměr byla v listech 1.4.8.3 - IP TV - server, koncová zařízení a 1.4.8.4 - Výpočetní technika HW + SW, tiskárny uvedena u všech položek poznámka NEOCEŇOVAT. V novějším výkazu výměr dle dodatečných informací, toto v těchto listech již uvedeno není.

Došlo k opomenutí této poznámky u všech položek nebo jsou nově tyto položky předmětem dodávky zhotovitele?

Odpověď na dotaz č. 1

Ve výkazu výměr uveřejněném v rámci VDZ č. 5 ze dne 27. 5. 2022 není poznámka NEOCEŇOVAT u položek v listech 1.4.8.3 - IP TV - server, koncová zařízení a 1.4.8.4 - Výpočetní technika HW + SW, tiskárny uvedena v důsledku opomenutí. Tyto položky nejsou nově předmětem dodávky zhotovitele. Na výkazu výměr se tak v těchto částech oproti původnímu zadání nic věcně nemění.

Zadavatel uveřejňuje výkaz výměr s doplněnými poznámkami NEOCEŇOVAT.

Byl uveřejněn nový soubor *p03_VV_dle_VDZ_07_ze_dne_2022_06_03.zip*, který v plném rozsahu nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr

Dotaz č. 2

Dotazy na Slaboproud - SHZ serverovny:

- V nově doplněné TZ je uvedeno, že hasební ústředna je vybavena 3-mi detekčními linkami. Na dvou linkách jsou připojené opticko-kouřové hlásiče a na třetí lince je připojena nasávací jednotka. Výkresová dokumentace ani výkaz výměr však neobsahují nasávací jednotku. Jaká informace je tedy platná?
- V TZ popsán požadavek na otvor pro odvod přetlaku. Přetlaková klapka je uvedena ve výkazu výměr, ale ve výkresové části není zakreslená poloha (do chodby /do fasády) nebo horizontální/vertikální instalace. Dále není jasné zda je přetlaková klapka připojená na VZT nebo je vybavena ochrannými mřížkami, proti-dešťovou žaluzií apod.
- Serverovna je samostatný PÚ. Výkaz výměr ani PD neobsahuje žádné informace o požárních ucpávkách. Jsou součástí dodávky profese SHZ?
- Ve výkazu výměr chybí základní položky jako jsou tlaková zkouška + TIČR stanovisko. Minimálně tlaková zkouška s TIČR je vyhláškou požadována a musí se provést a není to zanedbatelný náklad.

Odpověď na dotaz č. 2

ad a) V TZ byla chybně uvedena nasávací jednotka. Třetí linka zůstává jako rezerva.

ad b) V projektové dokumentaci nebylo umístění přetlakové klapky přesně specifikováno. Přetlaková klapka není napojena na VZT. V nabídce předpokládejte variantu vyvedení do fasády.

ad c) Požární ucpávky nejsou součástí dodávky profese SHZ.

ad d) Položku tlaková zkouška je nutné nacenit. U TIČR stanoviska se jedná o správný poplatek. Z tohoto důvodu není v dokumentaci položka TIČR uvedena.

Dotaz č. 3

V technické zprávě silnoproudu je uvedeno, že bude dodána CBS. Tímto prosíme o upřesnění parametrů popř. typ. Je k dispozici kniha svítidel popř. světelně technický návrh osvětlení?

Odpověď na dotaz č. 3

Specifikaci pro centrální bateriový systém (CBS) je obsažena v položkách 330/331 a 332/333 výkazu výměr silnoproudu pro SO 01 Urgentní příjem:

330	K	7407.7.3M	Centrální bateriový systém pro napájení a monitoring bezpečnostních svítidel a svítidel s evakuačními znaky.	kus	1,000
331	M	7407.7.3D	centrální bateriový systém pro napájení a monitoring bezpečnostních svítidel a svítidel s evakuačními znaky, dodávka	kus	1,000
<i>Poznámka k položce:</i> Ústředna: rozměry: 1690 x 600 x 250mm, barevný dotykový displej s prvním uvedením do provozu vedeným přes WIZARD, funkce revizní knihy > 3 roky, 2 rozhraní TCP/IP, USB 2.0 rozhraní pro upload/download dat, pouzdro pro nástěnnou montáž je vyrobeno z ocelového plechu, práškově nanášeno v barvě RAL 7035, napájení: 230 V AC ±10 %, 50 Hz, provozní teplota: od 0°C do +40°C, IP20, třída ochrany I, certifikace CE, Baterie: doba použitelnosti baterií 10 let při okolní teplotě 20 °C, extrémně malé plynování, nízké samočinné vybíjení, 100 % recyklovatelné, bez potřeby údržby po celou dobu použitelnosti					
VV					1,000
332	K	7407.7.4M	Montáž - Podružná jednotka nouzového osvětlení, kompletní vč. pomocného materiálu a příslušenství pro montáž a oživení	kus	1,000
333	M	7407.7.4D	podružná jednotka nouzového osvětlení, 35 okruhů pro nouzové osvětlení, kompletní dodávka vč. pomocného materiálu a příslušenství pro montáž a oživení	kus	1,000
VV					1,000

Kniha svítidel k dispozici není – světelně technické parametry viz výkaz výměr silnoproudu pro jednotlivé SO.

Dotaz týkající se knihy svítidel, popř. světelně technického návrhu osvětlení, byl zodpovězen v rámci dotazu č. 1 ve VDZ č. 2 ze dne 18. 5. 2022.

Dotaz č. 4

U technologie slaboproudu u vyhrazených technických zařízení např. EPS a evak. rozhlas chybí posouzení TIČR. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotnické zařízení, bude stanovisko TIČR určitě potřeba. Ve výkazu položka chybí. Prosíme o informaci či doplnění výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 4

Jedná se o správný poplatek. Z tohoto důvodu není v dokumentaci položka „stanovisko TIČR“ uvedena.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Přílohy:

1. Výkaz výměr ke dni 3. 6. 2022

Za zástupce zadavatele na základě pověření