

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 2

Veřejná zakázka: Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BÍŘIČKY – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, tel.: +420 602 246 595, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tuto změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

V soupisech prací SO 800-1 a SO 900 jsou uvedena množství bez měrných jednotek.

Doplní zadavatel u položek soupisu prací SO 800-1 a SO 900 měrné jednotky?

Odpověď na dotaz č. 1:

Bylo doplněno, zadavatel zveřejňuje upravený soupis prací.

Dotaz č. 2:

SO 101.1 - ze ZD není jasný obsah a rozsah prací, které mají uchazeči ocenit v položce 075002000 Ochrana základů objektů – č.p. 1238/1 a 1239/3, množství 1 soubor.

Upřesní zadavatel, jaké práce a v jakém rozsahu mají uchazeči ve výše uvedené položce ocenit?

Odpověď na dotaz č. 2:

Bylo upřesněno v popisu položky 075002000.

Z důvodu snížení stávajícího terénu u bytové jednotky č.p. 1238/1 o 0,20 m v celkové délce cca 8 m dojde k následujícím opatřením: očištění odhaleného základu, lokální sanace stávajícího základu (rozsah dle skutečnosti), zajištění izolace proti zemní vlhkosti nopovou folií, doplnění omítky v odhalené části zdiva. Tato položka bude čerpána dle skutečnosti po odhalení základu a na přímý příkaz TDI.

Dotaz č. 3:

Ze ZD není jasné, kde se má použít izolace proti zemní vlhkosti nopovou folií svislá (položka 711161212, SO 101.1). Naopak chybí položka a specifikace vodorovné hydroizolace, která je zakreslena v příčném řezu podezdívky oplocení v SO 101.1.

Upřesní zadavatel umístění svislé izolace z nopové fólie a doplní položku a specifikaci pro vodorovnou hydroizolaci v podezdávce oplocení SO 101.1?

Odpověď na dotaz č. 3:

Došlo k zaměnění položky – jedná se o vodorovnou hydroizolaci. Byla doplněna položka 711493111 a původní položka 711161212 byla odstraněna.

Dále došlo k úpravám následujících položek (SO 101.1):

- Položky 912111121 a 74910310 (zábrana parkovací; montáž) byly vyměněny za položky 912111121 a 749103 (zarážka pod kola, montáž).
- U položek 311113153, 311361821, 274313811 a 271532212, týkajících se podezdávky plotu z betonových tvárnic, došlo ke zmenšení výměr (původně byla podezdávka počítána na chybnou délku plotů, i tam, kde není navržena).

Dotaz č. 4:

Kvalifikaci lze nahradit souhrnným čestným prohlášením dle přílohy č. 1. Součástí tohoto prohlášení je také Prohlášení k akceptaci obchodních podmínek.

Dotaz 1: Pro vyloučení možných pochybností žádáme o sdělení, zda součástí nabídky musí být podepsaný návrh smlouvy o dílo, nebo zda v nabídce je dostačující podepsané toto prohlášení o akceptaci obchodních podmínek a smlouvu bude podepisovat až vybraný dodavatel.

Součástí souhrnného prohlášení je Seznam poddodavatelů.

Dotaz 2: Splní účastník požadavky zadavatele, když uvede pouze části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a jednotlivé poddodavatele nebude uvádět vzhledem k tomu, že mu nejsou v době podání nabídky známi ?

Odpověď na dotaz č. 4:

K dotazu 1 tohoto dotazu č. 4 zadavatel pro vyloučení možných pochybností sděluje, že součástí nabídky nemusí být podepsaný návrh smlouvy o dílo. Je dostačující v nabídce předložit podepsané prohlášení o akceptaci obchodních podmínek a smlouvu bude podepisovat až vybraný dodavatel.

K dotazu 2 tohoto dotazu č. 4 zadavatel uvádí, že dodavatel povinně uvede poddodavatele prostřednictvím, kterých dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů. A dále uvede ostatní známé poddodavatele v době podání nabídky.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí dne 28. 6. 2022 v 9:00 hodin.

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

- Parkoviště - Domov U Biřičky_Soupis_prací_neoceněný

V Hradci Králové 10. 6. 2022

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření