

Dodatečná informace č. 6 k zadávacím podmínkám

Zakázka: "Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní"
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedeného dotazu a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

Dotaz č. 1:

Jedná se nám o zpřesnění dokumentace z důvodu správného nacenění rozpočtu:

Objekt SO 252 – Opěrná zeď – vlevo, VV uvádí:

9... 22694...ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ

Kovová část dočasného záporového pažení z HEB 160. Sloupy po 1,5 m

11...26114... VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM

Vrty pro ocelové pažiny záporového pažení d = 200 mm.

Domníváme se, že toto řešení není technicky možné. Vrt je malého průměru. Navržené HEB by mělo být 120mm a sloupy po menších vzdálenostech.

Prosíme o vyjádření, eventuálně změnu ve VV.

Odpověď na dotaz č. 1:

Dimenze vrtů pro záporové pažení (d = 200 mm) byla zvolena s ohledem na provedené geologické průzkumy a očekávanou obtížnost provádění záporového pažení, které se nachází ve stávajícím tělese komunikace mezi opěrnými zdmi (násyp). Výkaz výměr ponecháváme beze změny, neboť zvolený průměr 200 mm nejlépe odpovídá očekávaným nákladům na provedení vrtů pro navržené záporové pažení.

Dotaz č. 2:

Soubor xml obsažený v příloze: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní (https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_inbox_9820.html) neodpovídá datovému formátu XC4 dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. Viz <https://www.xc4.cz> a kontrola na <https://www.xc4.cz/oceneni/validator/index.php>

Odpověď na dotaz č. 2:

Opravený výkaz výměr (hlášení chyby při otevírání souboru) ve formátu xml. (Aspe) je přílohou této dodatečné informace č. 6 a dále je uveřejněn samostatně na profilu zadavatele.

Dotaz č. 3:

...Nicméně nedaří se nám stále stáhnout, resp. otevřít verzi Soupisu prací - Vrchlabí ve formátu xml. (Aspe). Ostatní soubory v zip. /pdf a xls soubory jsou v pořádku/.
https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_inbox_9820.html

Odpověď na dotaz č. 3:

Viz odpověď na dotaz č. 2

Dotaz č. 4:

V D.I. č.4 na akci „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní“ uvádíte, že soubor soupis prací ve formátu xml (ASPE 8) je plně funkční. Na základě informací od společnosti Valbek, spol. s r.o. (ASPE) máme však potvrzeno, že soubor není platný pro přenos dat ASPE 8. Poskytne zadavatel soubor vhodný pro přenos dat?

Odpověď na dotaz č. 4:

Viz odpověď na dotaz č. 2


Přílohou dodatečné informace je opravený výkaz výměr (Příloha č. 2 – Soupis prací, dodávek a služeb včetně souhrnného listu stavby ke dni 22.9.2014)

Místo a doba pro podání nabídek:

Na základě výše uvedených skutečností a v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **30. 9. 2014 v 11:00 hodin**. Místo pro podání nabídek se nemění. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **30. 9. 2014 v 11:00 hodin** v sídle zadavatele.

V Hradci Králové dne 22. 9. 2014


.....
RNDr. Zita Kučerová Ph.D.
zástupce zadavatele