

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 9

Veřejná zakázka:	„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“
Ev. č. VVZ:	Z2022-016454
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V předloženém výkazu výměr (oddíl 1.4.5.2 – Chlazení okruhy) jsme narazili na rozpor v popisu materiálu. U položek je uveden materiál nerez, ale v podrobnější specifikaci je materiál ocel tř. 11.

Prosíme o informaci, z jakého materiálu nádrže budou?

VZ01 Akumulační a vyrovnávací nádoba stojatá nerez 2000 l, D = 1100 mm (l=max. 2350 mm) D1100/2350	ks	1,000
--	----	-------

Poznámka k položce:

výrobek kteréhokoliv výrobce, minimálně PN 6
se čtyřmi hrdly DN 150, (dva u horního a dva u spodního dna),
hrdly pro odvzdušnění, manometr, připojení expanzní nádoby 1",
vypouštění a odkalení 5/4" a kontrolním otvorem s víkem na
šrouby
Materiál: ocel tř. 11
Max. provozní tlak 500 kPa, medium Medium: voda
Hrdla DN 150 opatřit přírubami o připojovacích rozměrech PN 16,
nebo dodat
protipříruby odpovídající přivařeným přírubám.
Přepravní hmotnost: 530 kg
Provozní hmotnost: 2530 kg

VZ03 vyrovnávací nádoba stojatá nerez DO 12L/S, D = 273 mm (l=max.1800 mm) D280/1800	ks	1,000
--	----	-------

Poznámka k položce:

výrobek kteréhokoliv výrobce, minimálně PN 6
se čtyřmi hrdly DN 125, (dva u horního a dva u spodního dna),
hrdly pro odvzdušnění, manometr, připojení expanzní nádoby 1",
vypouštění a odkalení 5/4" a kontrolním otvorem s víkem na
šrouby
Materiál: ocel tř. 11
Max. provozní tlak 500 kPa, medium Medium: voda
Hrdla DN 150 opatřit přírubami o připojovacích rozměrech PN 16,
nebo dodat
protipříruby odpovídající přivařeným přírubám.
Přepravní hmotnost: 80 kg
Provozní hmotnost: 220 kg

VZ04 vyrovnávací nádoba stojatá nerez DO 12L/S, D = 273 mm (l=max.1800 mm) D220/1550	ks	1,000
--	----	-------

Poznámka k položce:

výrobek kteréhokoliv výrobce, minimálně PN 6
se čtyřmi hrdly DN 80, (dva u horního a dva u spodního dna),
hrdly pro odvzdušnění, manometr, připojení expanzní nádoby 1",
vypouštění a odkalení 5/4" a kontrolním otvorem s víkem na
šrouby
Materiál: ocel tř. 11
Max. provozní tlak 500 kPa, medium Medium: voda
Hrdla DN 150 opatřit přírubami o připojovacích rozměrech PN 16,
nebo dodat
protipříruby odpovídající přivařeným přírubám.
Přepravní hmotnost: 60 kg
Provozní hmotnost: 180 kg

VZ04 Akumulační a vyrovnávací nádoba stojatá nerez 1000 l, D = 800 mm (l=max. 2350 mm) D1100/2350	ks	1,000
---	----	-------

Poznámka k položce:

výrobek kteréhokoliv výrobce, minimálně PN 6
se čtyřmi hrdly DN 80, (dva u horního a dva u spodního dna),
hrdly pro odvzdušnění, manometr, připojení expanzní nádoby 1",
vypouštění a odkalení 5/4" a kontrolním otvorem s víkem na
šrouby
Materiál: ocel tř. 11
Max. provozní tlak 500 kPa, medium Medium: voda
Hrdla DN 150 opatřit přírubami o připojovacích rozměrech PN 16,
nebo dodat
protipříruby odpovídající přivařeným přírubám.
Přepravní hmotnost: 250 kg
Provozní hmotnost: 2250 kg

Odpověď na dotaz č. 1

Všechny uvedené nádoby budou nerezové.

Dotaz č. 2

Níže uvedené dotazy se týkají orientačního systému.

- Prosíme o zaslání náhledů na tabulky (hlavní tabule, patrová tabule-rozdělení lamel, počet atd..).
- Dále prosíme o zaslání rozměrů u piktogramů (OS 89, OS 90, OS 91) a u ozn. vstupních dveří (OS 120).
- U venkovního nápisu na fasádě ve výkazu výměr (OS 94) je uveden počet 2ks, ale počet nápisů v popisu jsou 4ks. Jaký počet je správný?
- Podlahové orientační značení – jaký má být rozměr šipky (OS 125)?
- Provozní řád budovy (OS 126) – jaký má být rozměr, popis, příp. náhled?
- Projekt orient. systému (OS 130) – prosíme o upřesnění, rozměr, náhled.

Odpověď na dotaz č. 2

ad a) Tato podrobnost bude řešena projektem orientačního systému (OS 130), což je v úrovni montážní a výrobní dokumentace. Celkový předpokládaný rozměr tabulí je u položek uveden.

ad b) Tato podrobnost bude řešena projektem orientačního systému (OS 130), což je v úrovni montážní a výrobní dokumentace. U piktogramů OS 89-91 se dá předpokládat rozměr

odpovídající značení dveří. U OS 120 se dá předpokládat rozměr na šířku dveří a výšku cca 1/3 výšky dveří.

ad c) Počty jsou správně všechny. Celkový počet je 4 ks, přičemž 2 ks jsou v objektu DIGIP, 2 ks v objektu Urgentu (oba v 1.PP). Souvisí to s rozdělením projektu na několik částí, proto jsou barevné sloupce, které upřesňují, ve které části jsme, u zelené ještě rozdělení po podlažích.

ad d) Rozměr šipky bude upřesněn v souvislosti s orientačním systémem. Standardně se jedná o prvky o průměru 100-150 mm.

ad e) Provozní řád budovy bude zpracován zhotovitelem ve spolupráci s uživatelem stavby. Tím může být ovlivněn také jeho rozměr. Zásadním je ale vlastní zpracování provozního řádu jako návodu na chování v objektech nemocnice. Zpracování je také součástí této položky.

ad f) Jedná se skutečně o projekt, ten by měl upřesnit prvky OS 85-92 a OS 120-123. Jedná se o grafický návrh.

Grafický návrh orientačního systému a projekt orientačního systému bude zpracováván v době dokončované stavby tak, aby postihl všechny případné změny jak ve stavbě, tak možné organizační změny na straně uživatele, které případně proběhnou od doby projektu po uvádění do provozu. Jedná se o standardní postup, podrobnější řešení není součástí dokumentace pro provedení stavby.

Dotaz č. 3

V technické zprávě vytápění (D.1.4.4 Vytápění) je na straně č.27 Tabulka zařízení. Jsou zde i oběhová čerpadla, u kterých jsme našli nesrovnalosti u technických parametrů čerpadel. Ve dvou sloupcích jsou pouze požadované průtoky, není tam ale dopravní výška. Nejspíš jsou ve druhém sloupci pouze chybně napsané měrné jednotky (průtok místo dopravní výšky). Žádáme o zaslání opravené tabulky.

Odpověď na dotaz č. 3

Odpověď na obsahově totožný dotaz byla již uveřejněna v rámci vysvětlení/doplnění/změny zadávacích podmínek („VDZ“) č. 5 ze dne 27. 5. 2022, dotaz č. 5.

Dotaz č. 4

V technické zprávě pro oddíl D.1.4.5 Chlazení ani ve výkazu výměr nejsou uvedeny parametry oběhových čerpadel. Podle „Obsah svazku_SO 01“ v projektu chlazení by měly být součástí PD i dokumenty: č.10 Tabulka zařízení a č.11 Tabulka zařízení Pch. Zde by, předpokládáme, měly být jak technické parametry k čerpadlům, tak k ostatním zařízením. Žádáme o zaslání těchto tabulek.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto VDZ požadované tabulky.

Dotaz č. 5

Součástí cenové nabídky mají být VZT jednotky a ventilátory. U každé položky, která se týká těchto produktů je napsáno, že informace nalezneme v PD v tabulce zařízení. V podkladech jsme žádné tabulky zařízení nenašli. Prosíme o jejich dodatečné zaslání. Chtěli bychom Vás také požádat o zaslání bližší specifikace pro jednotky s rekuperací tepla a kondenzační jednotku dvoukompresorovou v modulu TČ.

Odpověď na dotaz č. 5

Požadované tabulky – viz odpovědi na dotaz č. 4 v tomto VDZ a dotaz č. 5 v rámci VDZ č. 5 ze dne 27. 5. 2022.

Dotaz č. 6**Výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba**

OS 25 hasicí přístroje – jaká je požadovaná hmotnost, druh hasiva, (hasicí schopnost) ?

Odpověď na dotaz č. 6

16 ks sněhových (CO2) PHP (5 kg) s hasicí schopností min. 89B

40 ks práškových PHP (6 kg) s hasicí schopností min. 21A

Celkem 56 ks – upraveno ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dokumentu.

Dotaz č. 7**Výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba**

OS 26 Odpadkový koš ... – žádáme o bližší specifikaci např. objem nádob

Odpověď na dotaz č. 7

Položka nebude oceňována. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 8**Výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba**

OS 29 Požární hydrant – zapuštěný - 11 ks

Žádáme o prověření, zda se nejedná o duplicitu s položkami uvedenými ve zdravotech (110-112)

110	K	722259201R00	Montáž hydrantového systému	kus	11,000
111	K	722254231RT2	Hydrantový systém, box nerez, průměr 19/30, stálotvará hadice	kus	9,000
112	K	722254231RT4	Hydrantový systém, box nerez, průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	2,000

Odpověď na dotaz č. 8

Jedná se o tytéž hydranty, ale v ZTI je popisována skříň hydrantu, v architektonicko-stavebním řešení (OS 29) je řešena skříň, která zakrývá hydrantovou skříň (ovlivňuje jeho rozměry) a současně je v ní umístěný hasicí přístroj – viz. detail č. 12 přílohy č. 62 v projektové dokumentaci.

Dotaz č. 9**Výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba**

OS 30 LCD televize – žádáme o bližší specifikaci např. velikost úhlopříčky

Odpověď na dotaz č. 9

Položka nebude oceňována. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 10**Výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba**

OS 85, 86, 92 Orientační systém – žádáme o bližší specifikaci např. materiál (plast, sklo, hliník....) a u OS 92 i rozměr

Odpověď na dotaz č. 10

Viz odpověď na dotaz č. 2 v tomto VDZ.

Dotaz č. 11

Výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba

OS 94 – 96 venkovní nápisy na fasádě – žádáme o jasné stanovení materiálu a předpokládaného vzhledu např. grafickým znázorněním na výkresech pohledu

Odpověď na dotaz č. 11

Nápisy na fasádách – nerez plech tl. 4 mm, brus 220, řez laserem, s distancí od fasády, LED podsvícení jednotlivých písmen.

Viditelné ve vizualizacích, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dokumentu.

Dále viz odpověď na dotaz č. 2 v tomto VDZ.

Dotaz č. 12

Výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba

OS 24 Čistící zóna vnější – rozpor mezi údaji v *tabulce ostatních výrobků* a výkazem výměr

před URGENT zádveří 0022 3000x2000 mm

před URGENT chodba 0032 3000x2000 mm

a

před URGENT zádveří 0022 2500x2000 mm

před URGENT chodba 0032 2500x2000 mm

Žádáme o prověření a stanovení, které údaje jsou závazné

Odpověď na dotaz č. 12

Závazný je rozměr 3000 x 2000 mm.

Dotaz č. 13

OS 46 Šatní skříň – žádáme o upřesnění materiálu.

Dle *tabulky ostatních prvků* předpokládáme, že se jedná o lamino, ale dle *D.2.1.*

PS01.1_URGENT_201-seznam vybavení+priloha c.1 a.pdf o kovové skříňky.

422172	01	kovová šatní skříň 1-dvířková na soklu s lavičkou
--------	----	---

Co platí?

Odpověď na dotaz č. 13

Položka nebude oceňována. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 14

OS 47 Šatní skříň pro návštěvy – žádáme o upřesnění materiálu. (viz dotaz výše)

Dále žádáme o prověření popisu skříní – dle grafického znázornění (půdorys 1.NP – m.č. 1038 a 1048) se jedná o šatní skříňky s lavičkou, dle popisu o 12 kusů

OS 47	šatní skříň pro nvštěvy JIP
	Skříň 2-dveřová, uzamykatelná rozměr 1660x450, výška 2800 mm

Jsou tyto rozměry závazné?

Odpověď na dotaz č. 14

Položka nebude oceňována. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 15

Výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba

D.2.110 SO 110 Přípojka VN a D.2.122 SO 122 Přeložka slaboproudu

V seznamu dokumentace je u těchto objektů napsáno, že řeší ČEZ či CETIN.
Znamená to, že v těchto výkazech bude tedy nulová cena?

Odpověď na dotaz č. 15

Položka nebude oceňována. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 16

Výkaz výměr 02_VV_NRK_stavba – 1.4.5.2 – Chlazení okruhy

176	K	Pol1222	oč.12 Oběhové čerpadlo regulované pro R/S-ECONET - voda 7/13°C; (větev č.VZT12) 1,75/4	ks	1,000
-----	---	---------	---	----	-------

Poznámka k položce:

P

voda

177	K	Pol1104	DN80	ks	4,000
178	K	Pol1148	DN50	ks	20,000
179	K	Pol1149	DN40	ks	20,000
180	K	Pol1194	DN25	ks	20,000

Žádáme o upřesnění, k čemu patří či oč se jedná u položek 177-180 (klapky, filtry, závěsy,...)

Odpověď na dotaz č. 16

Jedná se o uzavírací armatury.

Dotaz č. 17

Vybavení – 03_VV_NRK_zdravotnická technologie – 2.1.1.3 – Urgentní příjem – 2

1	K	100116	CT přístroj	ks	1,000
---	---	--------	-------------	----	-------

Poznámka k položce:

P

0 2.ZT pevně spojená se stavbou 2

2	K	100228	RTG skiagraf	ks	2,000
---	---	--------	--------------	----	-------

Poznámka k položce:

P

0 2.ZT pevně spojená se stavbou 2

Žádáme o zvážení, zda by výše uvedené položky včetně souvisejících neměli být vyjmuty ze zadávaného objemu prací z důvodu vysoké odborné specializace.

Odpověď na dotaz č. 17

Položka nebude oceňována. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 18

Žádáme zadavatele o objasnění specifikací v profesi VZT. Ve výkazu výměr jsou odkazy na podrobnější rozpis zařízení v samostatném souboru, např.

NRK_DPS_ROZPISKA_PK – požární klapky

NRK_DPS_ROZPISKA_TAZ – výkony vzť zařízení

Všechny soubory „rozpiska“, které by měly nést nějaké informace, jsou zkráceny na pouze titulní stranu dokumentu. Prosíme tedy o doplnění těchto informací tak, aby bylo možné komponenty (např. ventilátory, požární a jiné klapky) nacenit. Rozpisky třeba v ASŘ ohledně dveří, obsahují podrobný popis a mají více stran dokumentu. U VZT tomu tak není.

Odpověď na dotaz č. 18

Viz odpověď na dotazy č. 3, 4 a 5 tohoto VDZ včetně jejich příloh. Zadavatel dále uveřejňuje jako přílohu č. 4 tohoto VDZ tabulku požárních klapek.

Dotaz č. 19

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci orientačního systému, např. barva, velikosti písmen, obsah, velikost piktogramů (např. k OS 89-91, OS120) apod.

Odpověď na dotaz č. 19

Viz odpověď na dotaz č. 2 tohoto VDZ.

Dotaz č. 20

Ve VV SO 104 je položka č. 8 – Montáž odpadního potrubí DN 150 s nulovou výměrou. Jak máme postupovat, pokud je uvedeno v zadávacích podmínkách, že se má oceňovat kladnou nenulovou hodnotou?

Odpověď na dotaz č. 20

Položka č. 8 je dublovaná položkou č. 16. Položka č. 8 nebude oceňována. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 21

V zadávacích podmínkách v bodě č. 11.1 - Zpracování nabídky je uvedeno: „Dodavatel ocení všechny položky rozpočtu kladnou nenulovou hodnotou.“ Jelikož se ale ve výkazu výměr objevují položky, u kterých je uvedeno neoceňovat, není možné tuto podmínku zadání dodržet. Jakým způsobem má uchazeč postupovat?

Odpověď na dotaz č. 21

Položky výkazu výměr, které jsou podbarveny zeleně a je u nich uvedeno neoceňovat, jsou uvedeny pro informaci a pro představu o celkovém vybavení nemocnice. Nejsou součástí nabídkové ceny a dodavatelé je nebudou oceňovat.

Dotaz č. 22

U dveří 6.06 je uvedeno kování PAN3. V podkladech jsme nenalezli, co má být součástí tohoto kování. Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 22

U dveří 6.06 jde o překlep v tabulce dveří, správně má být PAN2 – paniková rozvora zajišťující otevření obou křídel (paniková funkce ve směru úniku).

Dotaz č. 23

Ve VV D.2.116.1. je položka č. 55 – Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC. Domníváme se, že by tato položka měla být ze soupisu odstraněna, protože správná položka montáže vykázaných zárubní je č. 56. Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu.

Odpověď na dotaz č. 23

Jedná se o objekt SO 116, a z tabulek dveří vyplývá, že pod položkou č. 55 výkazu výměr (do 2,5 m2) mají být osazení zárubní pro dveře č. 05 - 2 ks a pod položkou č. 56 výkazu výměr (do 4,0 m2) mají být osazení zárubní pro ostatní dveře v objektu – 8 ks – viz příloha č. 2 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 24

V soupisu prací u vykázaných dveří je v poznámce uvedeno popis a příslušenství dle tabulky dveří. Předpokládáme, že by příslušenství mělo být oceněno v těchto položkách. Zároveň je však toto příslušenství vykázáno zvlášť. Jedná se tedy o duplicitu. Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu.

Odpověď na dotaz č. 24

Poznámka u jednotlivých položek znamená jen odkaz na tabulku dveří, kde lze jednotlivé vybavení ke dveřím přiřadit.

Panikové kování, samozavírače, stavěče apod. je samostatně vykázáno, protože prvky nemusí vždy jednoznačně dodávkou dveří a také ceníky pro ně mají samostatné položky. (Vykázáno je pak v samostatných položkách také proto, že např. pro samozavírač z hlediska ceny nerozhoduje, na které dveře se namontuje.) Nepokládáme tedy tyto prvky za duplicitní.

Vzhledem k odbornosti uchazeče, která je patrná i z otázky je zřejmé, že dokáže ocenění udělat tak, aby k duplicitě nedocházelo ani náhodně.

Dotaz č. 25

Ve VV SO01 položce č. 604 – dveře jednokřídlé otočné, ocelové hladké křídlo falcované s požární odolností EI 30 DP1-C3-S200 - 900x2100 mm jsou vykázány i dveře 1.70, které jsou dle tabulek dveří dřevěné a nikoliv ocelové. Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu.

Odpověď na dotaz č. 25

U dveří 1.70 jde o překlep v tabulce dveří a budou typu OHF-PO (místo DHF-PO), ve výkazu výměr je to správně. Jedná se ale o položku VV 607, a ne 604.

Dotaz č. 26

Ve VV SO01 položce č. 614 - dveře dvoukřídlé otočné, ocelové hladké křídlo falcované s požární odolností EI 15 DP1-C-S200 - 1800x2100 mm jsou vykázány i dveře 6.01, které jsou dle tabulky dveří dřevěné. Žádáme zadavatele kontrolu a opravu.

Odpověď na dotaz č. 26

Dveře č. 6.01 jsou správně ve VV uvedeny v položce č. 445 a jsou správně dřevěné. U položky VV č. 614 se jedná o překlep a jde o dveře 6D.01, které jsou ale správně vykázány v části DIGIP.

Dotaz č. 27

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci systému generálního klíče. Počty klíčů, hierarchie vložek, apod...

Odpověď na dotaz č. 27

Z PD je jasný celkový počet nových dveří. U všech dveří bude úprava zámku na systém generálního klíče. Součástí dveří je také vložka s úpravou pro generální klíč a dodávka systému generálního klíče. Specializovanou firmou bude zpracován systém generálního klíče. Systém generálního klíče umožňuje rozřazení přístupových práv na úrovni mechanického klíče. Zvažovaný systém orientačně předpokládá 3 úrovně přístupu včetně generálního klíče. Ke každému zámku bude 5 ks klíčů, každé oddělení bude mít hlavní klíč v počtu 5 ks, generální klíč bude v počtu 5 ks – viz příloha č. 2 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 28

Bohužel jsme při zpracování ceny nenalezli podrobnější výkresovou dokumentaci k ostatním prvkům s označením: OS 31, 32, 44, 48, 69. Prosíme o bližší specifikaci.

Odpověď na dotaz č. 28

Položky nebudou oceňovány. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 29

V zadávací dokumentaci, bod 6.3 Technická kvalifikace, je v požadavcích na Specialistu – BOZP zhotovitele uvedeno:

- držitel osvědčení (licence) k činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- praxe v oboru alespoň tři (3) roky;
- tato osoba nenahrazuje koordinátora BOZP na straně objednatele.

V Příloze č. 1 ZD má účastník zadávacího řízení vyplnit následující údaje:

Specialista - BOZP zhotovitele

Pozice	Specialista - BOZP zhotovitele
Jméno a příjmení	[doplň dodavatel]
Obor autorizace	[doplň dodavatel]
Číslo autorizace	[doplň dodavatel]
Osvědčení o autorizaci	Přílohou seznamu
Strukturovaný životopis	Přílohou seznamu

V ZD není u specialisty – BOZP požadavek na autorizaci uveden. Tímto se ptáme, zda má mít tento technik autorizaci či nikoliv? Žádáme zadavatele o odstranění tohoto rozporu.

Podle našeho názoru touto úpravou ZD dojde k naplnění ustanovení § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Citujeme příslušnou část: „V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.“

Odpověď na dotaz č. 29

Podmínky kvalifikace jsou stanoveny v části 6 zadávacích podmínek, dotčená část technické kvalifikace je stanovena v části 6.3 písm. b) a c). Dle části 11 je příloha č. 1 pouhým vzorem souhrnného prohlášení dodavatele ve vztahu k prokázání splnění podmínek účasti zadávacího řízení a tedy pouze doporučenou formou k prokázání splnění požadavků stanovených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. **Příloha č. 1 zadávacích podmínek tak nestanovuje požadavky na kvalifikaci.**

Požadavky na kvalifikaci Specialisty – BOZP zhotovitele jsou uvedeny v části 6.3 písm. b) a dále písm. c) téhož ustanovení zadávacích podmínek. Z výše uvedených ustanovení je patrné, že Specialista – BOZP zhotovitele nemusí mít autorizaci,

Dle části 6.3 písm. b) zadávacích podmínek Specialista – BOZP zhotovitele musí mimo jiné být držitel osvědčení (licence) k činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dle části 6.3 písm. c) zadávacích podmínek musí mimo jiné k osobě uvedené v části 6.3 písm. b) zadávacích podmínek doložit osvědčení k provádění požadované činnosti.

Autorizaci uvedenou v příloze č. 1 v tabulce u osoby Specialista – BOZP je tak myšlena licence k činnosti koordinátora. Pro odstranění případných pochybností zadavatel uveřejňuje upravenou přílohu č. 1 zadávacích podmínek, která tvoří přílohu č. 5 tohoto dokumentu.

S ohledem na skutečnost, že tímto nedochází žádným způsobem ke změně zadávacích podmínek, když tyto jsou stanovené výše uvedenými ustanoveními zadávací dokumentace, není možné tuto změnu považovat za změnu dle § 99 odst. 2 zákona.

V souvislosti s odpověďmi na výše uvedené dotazy **dochází ke změně předpokládané hodnoty veřejné zakázky a zároveň maximální nabídkové ceny** uvedené v čl. 3 zadávacích podmínek.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a maximální nabídková cena je nově 757.000.000 Kč bez DPH.

Byl uveřejněn nový soubor p03_VV_dle_VDZ_09_ze_dne_2022_06_13.zip, který v plném rozsahu nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 zákona tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Toto prodloužení lhůty zároveň zahrnuje prodloužení lhůty dle § 98 odst. 4 ve vztahu k dotazům č. 1 – 17.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 5. 8. 2022 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Tabulky zařízení
2. Výkazy výměr ke dni 13. 6. 2022 (stavební, zdravotnická technologie)
3. Vizualizace
4. Tabulka požárních klapek
5. Vzor souhrnného prohlášení dodavatele ke dni 13. 6. 2022

Za zástupce zadavatele na základě pověření