

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov – stavební práce
Zadavatel	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov
Způsob zadání	Zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 3

Dotaz na zasklení oken ve třídách. Je vhodné do oken vkládat reflexní izolační skla. Jaká hodnota reflexe? Tento typ zasklení prodrazí cenu a sníží prostup světla. Bude nutné ve třídách celý den svítit, nebo stačí reflexe pokovené vrstvy čirého izolačního skla.

Odpověď na dotaz

Zadavatel sděluje, že hodnota reflexe stačí pokovením vrstvy čirého izolačního skla (reflexní sklo nepředepisuje PENB ani EN posudek).

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí **27. 6. 2022 ve 14:00.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření