

PROSTŘEDÍ :

Vnitřní prostory :

Vnější vlivy jsou považovány dle tabulky 32 - NM1
ČSN 33 2000 - 3 za normální

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :


1NPE - 50Hz, 230V / TN-S

OCHRANA :

Samočinným odpojením napájení v síti TN
Doplňková ochrana proudovým chráničem

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ELEKTRO :

- Ledkové svítidlo zápučné do kazetového stropu
 - Domovní zásuvka 230V/16A určená pro běžný zásuvkový rozvod
 - Domovní zásuvka Dvojnásobná 230V/16A určená pro běžný zásuvkový rozvod
 - Zásuvka PC
 - Jednopolový spínač
 - Střídavý přepínač
 - Svítidlo - všeobecná značka
 - Přívod vzduchu ze vzduchotechnického zařízení
- Kabel CYKY 3x 1,5 mm2 (SVĚTELNÉ ROZVODY)
Kabel CYKY 3x 2,5 mm2 (ZÁSUVKONÉ ROZVODY)



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		PROJEKTANT :		VLADIMÍR KEJKLIČEK	
VLADIMÍR KEJKLIČEK		VLADIMÍR KEJKLIČEK		POLSKÁ č.p. 221 541 01 TRUTNOV tel. 602 351 180 IČO : 11606860 e-mail : stavatu@volny.cz DIČ : CZ6210231698 www.stavatu.cz	
PODPIS		PODPIS			
SCHVALOVACÍ ORGÁN : Měú TRUTNOV				FORMÁT :	2 A4
INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s., ul. M. GORKÉHO 77, TRUTNOV , 541 01				DATUM :	06/2021
MÍSTO STAVBY : ON TRUTNOV, ul. M. GORKÉHO č.p. 77, st.p.č. 803/1, k.ú. TRUTNOV				STUPEŇ PP :	DPS
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS 1.PP ORDINACE CHIRURGIE - ELEKTROINSTALACE				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 599/2021	
NÁZEV STAVBY : ON TRUTNOV a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ODDĚLENÍ CHIRURGII - PROSTORY BÝVALÉ MR, 1.PP V PAVILONU A1				MĚŘÍTKO : 1 : 50	Č. VÝKRESU : D.1.4.4