

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 3
(Dodatečná informace č. 3)

Název veřejné zakázky: Zpracování stavebně historického průzkumu kláštera v Opočně a přilehlého areálu

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Mgr. Kateřina Machová, kamachova@kr-kralovehradecky.cz, +420 702 248 906

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky: dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Zadavatel vydává v souladu s ustanovením 98 ZZVZ Vysvětlení zadávací dokumentace, a to následující:

DOTAZ Č. 2*:

„K bodu 5.5. a 5.6. Smlouvy o dílo. Je statické posouzení objektů požadováno v rozsahu řešení uvedeném níže?

Statické posouzení objektů bez rozkrývání konstrukcí bude provedeno pouze vizuální rešerší na objekt jako celek (nebudou tedy samostatně posuzovány konstrukce krovu, únosnost stropních konstrukcí, únosnost zdiva atd..)

Posouzení základových poměrů objektů bude provedeno na základě max. 10 exteriérových kopaných sond s vyhodnocením geologických poměrů a diagnostiky pevnosti základového zdiva.“

ODPOVĚD NA DOTAZ Č. 2:

Při zpracování statického posouzení objektů je dodavatel oprávněn provádět všechny potřebné práce ke zjištění požadovaného stavu, tj. odebrání vzorků, odkrytí či zásah do konstrukcí apod. Po provedení těchto nezbytných úkonů je nutné dané místo uvést do původního stavu.

Při statickém posouzení objektu č. 1 – Klášter je požadováno posouzení únosnosti stropních konstrukcí a zdiva včetně posouzení konstrukce krovu. Zadavatel požaduje provést sondy stropních konstrukcí, a to v minimálním počtu 8 sond na dotčený objekt, po provedení sond je nutné uvést dané místo do původního stavu.

Posouzení základových poměrů předmětných objektů – zadavatel požaduje minimálně 3 exteriérové kopané sondy k vyhodnocení geologických poměrů a diagnostiky základového zdiva, místa sond budou po provedení prací uvedeny do původního stavu.

Na základě výše uvedeného se lhůta pro podání nabídek prodlužuje, **nová lhůta končí 8.7.2022 v 10:00**

Přílohy: žádné

V Hradci Králové 22.06.2022, Mgr. Kateřina Machová, na základě pověření

* Zadavatel pokračuje v číslování dotazů, proto začíná číselná řada číslem dva.