

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 13

Veřejná zakázka:	„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“
Ev. č. VVZ:	Z2022-016454
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V rámci VDZ č. 11 zadavatel poskytl bližší informace k rozdělovačům vody. Pro správné stanovení ceny, prosíme, také o zaslání schéma rozdělovačů (rozměrový výkres).

Odpověď na dotaz č. 1

Rozdělovač pitné vody zhotovený z ušlechtilé oceli V4A dle DIN EN 10217-7, materiál 1.4571. V rozdělovači díky jeho konstrukci rovnoměrně proudí voda, ta zabraňuje stání staré vody a neumožňuje mrtvé zóny a předchází tvoření legionel. WIG navařeno, mořeno a pasivováno. Hrdla vyrovnána ve výši uzavírací armatur. Rozdělovač je podroben zkoušce 100% těsnosti. Typ: DN65 Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

Dotaz č. 2

V rámci již zasláných dodatečných informací je počet generálních klíčů jednoznačně daný, počet klíčů na jednu cylindrickou vložku také. Pro výpočet konečného počtu klíčů je nutné znát rovněž počet oddělení na jednotlivých objektech (pro každé oddělení je plánováno 5 klíčů do systému generálního klíče). Toto je samozřejmě dáno především systemizací organizace - investora. Prosíme o informaci, kolik oddělení bude na jednotlivých objektech.

Odpověď na dotaz č. 2

Generální klíč bude řešen předběžně pro 15 oddělení nové části nemocnice, stále platí, že řešení z hlediska generálního klíče bude upřesněno až v době realizace na základě skutečného užívání a zařazení např. pod určité primariáty.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové