

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 14

Veřejná zakázka: „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“

Ev. č. VVZ: Z2022-016454

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Níže zasíláme dotazy týkající se oddílu: SO 01 01.01 Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP, 1.4.1 - Zdravotně technické instalace

- a) Bylo by možné níže uvedenou položku více specifikovat? MJ jsou metry. Nevíme, zda je zamýšlen pouze např. nerezový vlnovec, nebo konkrétní kompenzátory. Potom by MJ měly být kusy.

133	K	R15	Kompenzátor osový vlnovcový (DN32-63)	m	33,000
-----	---	-----	---------------------------------------	---	--------

- b) Pro správné stanovení ceny (viz. níže uvedené položky) bychom potřebovali výkresy rozdělovačů. Prosíme o jejich dodatečné zaslání.

121	K	R09	Rozdělovač vody v kotelně 125/110/110	kus	1,000
122	K	R10	Rozdělovač vody v kotelně 110/90/90	kus	1,000
123	K	R11	Rozdělovač vody v kotelně 110/110/125/125	kus	1,000

- c) Pro správné stanovení ceny (viz. níže uvedené položky), prosíme, o bližší specifikaci a upřesňující parametry.

119	K	R07	Filtr přírubový DN100 s automatickým proplachem	ks	2,000
120	K	R08	Regulátor tlaku DN80 přírubový	kus	2,000

Odpověď na dotaz č. 1

- ad a) V položce došlo k chybě v psaní, jedná se o 33 ks. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto VDZ upravený výkaz výměr s nápravou chyby v psaní v předmětné položce.
- ad b) Viz odpovědi ve VDZ č. 11 ze dne 21. 6. 2022 a VDZ č. 13 ze dne 27. 6. 2022. Montážní dokumentace ani dokumentace výrobce zařízení není předmětem projektu.
- ad c) K položce 119
Vhodný pro aplikaci s velkým tlakem vody.

Postříbřené sendvičové nerezové síto s antibakteriálním účinkem, účinný systém čištění pomocí odsávacích hlavic, automatický proplach v cyklech "4 hodiny-8 hodin–den–týden–měsíc", nízká tlaková ztráta, nízká spotřeba prací vody, nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachu síta, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

K položce 120

Pro pitnou vodu, materiál – tělo: litina GJS 450-10, pružina: nerez 55SiCr6, těsnění: NBR. Vstupní tlak v rozsahu 1,5 – 6 barů (modrá pružina).

Byl uveřejněn nový soubor p03_VV_dle_VDZ_14_ze_dne_2022_06_28.zip, který v plném rozsahu nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Přílohy:

1. Výkaz výměr ke dni 28. 6. 2022 (stavební)

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové