

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov – stavební práce
Zadavatel	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov
Způsob zadání	Zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 4

Dotaz na úpravu zadávací dokumentace, konkrétně požadavek na vlastnost okenního rámu:

Vážení,
na základě možnosti zpracování cenové nabídky na dodání stavebních otvorových prvků, Vás jménem firmy [anonymizováno] žádám o znovu posouzení níže uvedeného a v příloze přiloženého, o změnu podmínky v zadávací dokumentaci akce „Snížení energetické náročnosti budovy školy gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov, Komenského 77, Nový Bydžov“ a to konkrétně požadavku na vlastnost profilu rámu a křídla a to na definici plastového profilového systému – profil třídy A. Jedná se buď o vymezení této podmínky nebo umožnění použití plastového profilového systému třídy B nebo tuto definici nekonkretizovat.

Metodický pokyn pro zadávání zakázky na dodávku nových oken nebo výměnu stávajících vypracovaný Českou komorou lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) doporučuje stanovení parametrů oken pro zadání veřejné zakázky. Mezi těmito parametry vylučuje udávání konkrétních podmínek na tloušťku stěny profilu, počet komor nebo jeho třídu. Tyto hodnoty jsou zohledněny v hodnotě Uf rámu, proto není důvod je požadovat samostatně a je nepřípustné požadovat je jako dodatečné parametry zadávací dokumentace.

ČKLOP vhodnými metodami přispívá k rozvoji trhu oken a dveří a navrhuje, připravuje a diskutuje nové a stávající normy v této oblasti. Spolupracuje s předními dodavateli profilových systémů, mimo jiné s německou firmou [anonymizováno] dodávající své profily firmě [anonymizováno] za účelem výroby oken a dveří.

V další příloze přikládám stanovisko k požadavku výběrových řízení soudního znalce v oboru lehkých obvodových plášťů Ing. Milana Zápotockého. Mimo jiné zde uvádí, že formulace požadující konkrétní třídu profilového systému v zadávací dokumentaci může vést k vyloučení významné části uchazečů ze soutěže, dále pak že tato formulace nemá oporu v normách ani jiných předpisech pro stavebnictví a její doplnění do dokumentace je nadbytečné.

Dále přidávám informaci, že profil třídy A mají zanedbatelný vliv na pevnost výrobku oproti profilu třídy B. Každý výrobce oken a dveří udává pokyny k maximálnímu povolenému rozměru prvku na základě zátěžových diagramů, které jsou sestaveny na základě zkoušek. Zadávací dokumentace neobsahuje takové rozměry prvků, které by přesahovaly maximální výrobní rozměry výrobků firmy [anonymizováno].

Součástí dotazu jsou dvě přílohy

- a) metodický pokyn ČKLOP
- b) stanovisko soudního znalce

Odpověď na dotaz

Zadavatel upouští od požadavku na plastový profil kvalitativní třídy A. Všechny ostatní parametry zůstávají dle PD bez změn.

Na výkaz výměr tato změna nemá vliv (výkaz se odkazuje na výpis výrobků).

Dotaz č. 6

Obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se otvorových prvků, který jsme obdrželi od jednoho z oslovených dodavatelů oken.

Vážení,

na základě možnosti zpracování cenové nabídky na dodání stavebních otvorových prvků, Vás jménem firmy [anonymizováno] žádám o znovu posouzení níže uvedeného a v příloze přiloženého, o změnu podmínky v zadávací dokumentaci akce „Snížení energetické náročnosti budovy školy gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov, Komenského 77, Nový Bydžov“ a to konkrétně požadavku na vlastnost profilu rámu a křídla a to na definici plastového profilového systému – profil třídy A. Jedná se buď o vymezení této podmínky nebo umožnění použití plastového profilového systému třídy B nebo tuto definici nekonkretizovat.

Metodický pokyn pro zadávání zakázky na dodávku nových oken nebo výměnu stávajících vypracovaný Českou komorou lehkých obvodových plášťů (ČKLÖP) doporučuje stanovení parametrů oken pro zadání veřejné zakázky. Mezi těmito parametry vylučuje udávání konkrétních podmínek na tloušťku stěny profilu, počet komor nebo jeho třídu. Tyto hodnoty jsou zohledněny v hodnotě U_f rámu, proto není důvod je požadovat samostatně a je nepřípustné požadovat je jako dodatečné parametry zadávací dokumentace.

ČKLÖP vhodnými metodami přispívá k rozvoji trhu oken a dveří a navrhuje, připravuje a diskutuje nové a stávající normy v této oblasti. Spolupracuje s předními dodavateli profilových systémů, mimo jiné s německou firmou [anonymizováno] dodávající své profily firmě [anonymizováno] za účelem výroby oken a dveří.

V další příloze přikládám stanovisko k požadavku výběrových řízení soudního znalce v oboru lehkých obvodových plášťů Ing. Milana Zápotockého. Mimo jiné zde uvádí, že formulace požadující konkrétní třídu profilového systému v zadávací dokumentaci může vést k vyloučení významné části uchazečů ze soutěže, dále pak že tato formulace nemá oporu v normách ani jiných předpisech pro stavebnictví a její doplnění do dokumentace je nadbytečné.

Dále přidávám informaci, že profil třídy A mají zanedbatelný vliv na pevnost výrobku oproti profilu třídy B. Každý výrobce oken a dveří udává pokyny k maximálnímu povolenému rozměru prvku na základě zátěžových diagramů, které jsou sestaveny na základě zkoušek. Zadávací dokumentace neobsahuje takové rozměry prvků, které by přesahovaly maximální výrobní rozměry výrobků firmy [anonymizováno].

Součástí dotazu jsou dvě přílohy

- a) metodický pokyn ČKLÖP
- b) stanovisko soudního znalce

Odpověď na dotaz

Zadavatel upouští od požadavku na plastový profil kvalitativní třídy A. Všechny ostatní parametry zůstávají dle PD bez změn.

Na výkaz výměr tato změna nemá vliv (výkaz se odkazuje na výpis výrobků).

Dotaz č. 7

Chci Vás upozornit na nesrovnalosti ve výkazu výměr akce SEN budovy Gymnázia Nový Bydžov – stavební práce:

1. V oddíle 01, pol. 85 by měla asi patřit do oddílu 03, potom celková tl. bytu školníka120mm dle TZ
2. V oddíle 01 je položka 84 montáž tepelné izolace 692,11m² je totožná s položkou v oddíle 03 č. 20, bude asi duplicitně?
3. Ve specifikacích VV je položka povlakové krytiny folie nakaširovaná s rounem + geotextilie je zvlášť. Myslím, že je chybně, bude dle výpisu skladeb folie běžná tl. 1,5 mm. Folie s nakaširovaným rounem je mnohem dražší/m².

Odpověď na dotaz

Zadavatel k bodům 1. až 3. dotazu sděluje informace viz níže a zároveň přílohou tohoto vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace č. 4 **uveřejňuje** příslušnou část přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek (projektová dokumentace a další dokumenty), jejíž součástí je **aktualizovaný výkaz výměr**.

ad 1. v původním rozpočtu pol. 84 - 87 (z rozpočtu zateplení obvodového pláště vymazáno) - položky ke střeše - pol- 84 nebyla původně duplicitně, ale patří k pol. 85 - je větší výměra - upraveno dle pol. 85 na 95,6 m² a přesunuto do oddílu 03 - střecha - zde se jedná o položku 22 a upravená položka 23 na tl. 2 x 60 mm tedy 120 mm dle TZ.

ad 2. pol- 84 nebyla původně duplicitně, ale patří k pol. 85 - je větší výměra - upraveno dle pol. 85 na 95,6 m² a přesunuto do oddílu 03 - střecha - zde se jedná o položku 22.

ad 3. pol. 11 opravena dle PD - na běžnou fólii tl. 1,5 mm.

Lhůta pro podání nabídek

S ohledem na charakter změn prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Lhůta pro podání nabídek končí **21. 7. 2022 ve 14:00 hod.**

Přílohy

2 přílohy dle dotazů dodavatelů č. 4 a č. 6 (Expertíza č. 872/2013 Ing. Milana Zápotockého ze dne 14.12.2013 a Metodický pokyn České komory lehkých obvodových plášťů pro zadávání zakázky na dodávku nových oken nebo výměnu stávajících oken ze dne 1.3.2018)

Příloha č. 3 výzvy k podání nabídek s aktualizovaným výkazem výměr

Za zástupce zadavatele na základě pověření