

## Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 15

**Veřejná zakázka:** „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“

**Ev. č. VVZ:** Z2022-016454

**Zadavatel:** Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

**Způsob zadání:** Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

**Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozích žádostí dodavatele.**

### Dotaz č. 1

Ve výkaze výměr „1.4.3.1 – VZT 14 1.NP Lékárna a bufet“ se nachází položky č. 1 a 2, viz:

|   |   |        |   |    |       |  |  |
|---|---|--------|---|----|-------|--|--|
| 1 | K | Pol263 | 14.ch1 Dodatečný chladič vodní s eliminátorem kapek, viz chlazení 700x400         | ks | 1,000 |  |  |
| P |   |        | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Technika příloha č.06, TZ, Púdorys 1.NP v.č.</i> |    |       |  |  |
| 2 | K | Pol264 | 14.ch2 Dodatečný chladič vodní s eliminátorem kapek, viz chlazení 600x300         | ks | 1,000 |  |  |
| P |   |        | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Technika příloha č.06, TZ, Púdorys 1.NP v.č.</i> |    |       |  |  |

Pro správné ocenění tohoto zařízení potřebujeme znát vzduchový výkon chladičů. V předané zadávací dokumentaci jsme nenalezli. Žádáme o jejich doplnění.

### Odpověď na dotaz č. 1

K položce 1:

výkres č. 5 D1.4.3 VZT (14.ch1)

Výkony jsou patrné z tabulky místností, viz příloha č. 1 tohoto VDZ.

lékárna 2160 m3h-1

K položce 2:

výkres č. 5 D1.4.3 VZT (14.ch2)

Výkony jsou patrné z tabulky místností, viz příloha č. 1 tohoto VDZ.

bufet 2000 m3h-1

### Dotaz č. 2

Žádáme zadavatele o doplnění vzduchového výkonu chladičů viz níže:

- 14.ch1 Dodatečný chladič vodní s eliminátorem kapek, viz chlazení 700x400
- 14.ch2 Dodatečný chladič vodní s eliminátorem kapek, viz chlazení 600x300

### Odpověď na dotaz č. 2

Viz odpověď na dotaz č. 1.

### **Dotaz č. 3**

Ke správnému stanovení ceny prosíme o zaslání vzduchových výkonů chladičů k níže uvedeným položkám. Ve specifikaci je uvedena Poznámka k položce: Technika příloha č.06, TZ, Púdorys 1.NP v.č. Příloha č. 6 nebyla součástí podkladů. Přílohy 6a a 6b se týkají VZT jednotek a chladiče nejsou jejich součástí.

- 14.ch1 Dodatečný chladič vodní s eliminátorem klapek, viz chlazení 700x400
- 14.ch2 Dodatečný chladič vodní s eliminátorem klapek, viz chlazení 600x300

### **Odpověď na dotaz č. 3**

Viz odpověď na dotaz č. 1.

---

### **Místo a lhůta pro podání nabídek**

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

---

### **Přílohy:**

1. Tabulka místností

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové