

Vyřizuje: Ing. arch. Monika Langrová

Dne: 26.09.2014

v Hradci Králové

Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce s názvem:

„Stavební úpravy svářečské školy včetně přístavby II“

Vážení,

sdělujeme Vám tímto doplňující informace č. 2 k výše citované veřejné zakázce, a to na základě dotazů uchazečů o veřejnou zakázku:

1) Dotaz uchazeče:

Jaký je požadavek na tloušťku sendvičového střešního panelu? Ve výkaze výměr je uvedeno 140mm, v technické zprávě 100mm a projektové dokumentaci 130mm.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že tl. 100mm uvedená v *technické zprávě* v oddílu *tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů* - je minimální tloušťkou pro výpočet tepelných hodnot. Maximální tl. panelu (včetně zvlnění spodního plechu) je 130mm, tak jak je uvedeno ve výkresové části - toto je statická hodnota do výpočtu. Tloušťka sendvičového střešního panelu vychází ze statického výpočtu, a je tedy 130 mm. **Dodavatel dodá střešní sendvičový panel o tl. 130 mm.**

2) Dotaz uchazeče:

Jaké jsou technické požadavky na D+M podvěsné kočky? (Řetězová x lanová, ruční x elektrický pojezd, max. nosnost)

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tuto skutečnost prověřuje společně s projektantem, své stanovisko zveřejní v nejbližším možném termínu.

S pozdravem

CENTRUM EVROPSKÉHO PROJEKTOVÁNÍ a.s.
Československé armády 954/7
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Monika Langrová
pověřená osoba zástupce zadavatele

www.cep-rra.cz