

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 16

Veřejná zakázka: „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“

Ev. č. VVZ: Z2022-016454

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546


Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozích žádostí dodavatelů.

Dotaz č. 1:

Mikropiloty

20	K	283111132	Zřízení mikropilot svislých do D 105 mm vč. dodávky	m	60,000
	VV		ZÁKLADOVÉ PASY POD BUFETEM		
	VV		MIKROPILOTA 89/10 (S235)		
	VV		12*5		60,000



Domníváme se, že se jedná o 14 ks mikropilot viz výřez Žádáme o prověření a případné opravení.

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, jedná se o 14 ks mikropilot, tak jak jsou popsány ve výkresu č. 121 část D.1.2, stavebně konstrukční řešení, části přílohy č. 3a zadávacích podmínek – projektové dokumentace.

Zadavatel součástí tohoto dokumentu uveřejňuje upravenou část přílohy č. 3c – výkaz výměr.

Dotaz č. 2:

Vybavení nábytkem

Prvek OS 75 – pracovní pult stanoviště sester - byl zrušen. Prvek 405101 – pracovní pult - je dle naší domněnky duplicitní s prvkem OS 75. Chápeme správně, že bude tedy oceněn jen prvek 405101 a můžeme pro ocenění použít grafické znázornění OS 75?

Odpověď na dotaz č. 2

Prvek 405101 je totožný s prvkem OS 75 a nebude dodavateli oceněn. Součástí tohoto dokumentu zadavatel uveřejňuje upravenou část přílohy č. 3c – výkaz výměr.

Zadavatel v souladu s provedenými změnami výše uvedenými uveřejňuje novou část přílohy č. 3c zadávacích podmínek – výkaz výměr (p03_VV_dle_VDZ_16_ze_dne_2022_07_07), který v plném rozsahu nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr.

Ostatní části zadávacích podmínek zůstávají beze změny.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 ve spojení s § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 15. 8. 2022 v 10:00 hodin.

Přílohy:

Výkaz výměr ke dni 8. 7. 2022 (stavební)

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové