

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 17

Veřejná zakázka: „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“

Ev. č. VVZ: Z2022-016454

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozích žádostí dodavatele.

Dotaz č. 1

Výkaz výměr - 1.4.8.1 - Slaboproudá ele..._01

92	K	7426A13	Montáž konc. komponentů, oživení	kus	1,000
93	K	7426A14	Měření, asistence, konfigurace	kus	1,000
94	K	7426A15	Přeprava osob, technik na cestě	kus	6,000

D		742.6b	Vývolávací systém: Ostatní		
95	K	7426B01	Montáž konc. komponentů, oživení	kus	1,000
96	K	7426B02	Měření, asistence, konfigurace	kus	1,000
97	K	7426B03	Přeprava osob, technik na cestě	kus	6,000

Domníváme se, že se jedná o duplicitní položky
Žádáme o prověření a případné opravení.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel po přezkoumání dotčené části přílohy č. 3c zadávacích podmínek - výkazu výměr konstatuje, že se skutečně jedná o duplicitní položky. Součástí tohoto dokumentu je upravená příloha č. 3c zadávacích podmínek – výkaz výměr, kde byly duplicitní položky označeny jako neoceňované, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

Dveře

614	M	61180519	dveře dvoukřídlové otočné, ocelové hladké křídlo falcované s požární odolností EI 15 DP1-C-S200 - 1800x2100 mm	kus	2,000
-----	---	----------	--	-----	-------

VV popis a příslušenství dle tabulky dveří
VV 6.n.p.
VV označení dveří :
VV 6.01, 6.06

Domníváme se, že dveře 6.01 mají být správně 6.03 (dveře 6.01 jsou v položce č. 445 a dveře 6.03 postrádáme ve výkazu výměr)
Žádáme o potvrzení či vyvrácení naší domněnky a případné opravení.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel souhlasí s dodavatelem, přičemž součástí tohoto dokumentu je upravená příloha č. 3c zadávacích podmínek – výkaz výměr, jakožto příloha č. 2.

Dotaz č. 3

D.1.1 - Architektonicko-s... 01

106	K	767620127	Montáž fasádních prvků, dveří, oken hliníkových plochy do 2,5 m2	m2	5,670
	VV		0,9*1,8+0,9*2,1+1,2*1,8		5,670
	VV		Součet		5,670
107	M	55346237	FD1-4 - Okno z hliníkového profilu s přerušeným tepelným mostem, jednokřídlé, otvíravé - okno z hliníkového profilu s přerušeným tepelným mostem, jednokřídlé, otevíravé, otočné a sklopné - 900x1800 mm	kus	3,000

Domníváme se, že při výpočtu byl opomenut počet kusů prvku FD1-4, správně by mělo být $0,9*1,8*3+0,9*2,1+1,2*1,8 = 8,91$ m2

Žádáme o prověření a případné opravení.

Odpověď na dotaz č. 3

Součástí tohoto dokumentu je upravená příloha č. 3c zadávacích podmínek – výkaz výměr, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dokumentu.

Dotaz. 4

Vybavení nábytkem

401846 - Kuchyňská linka ... a OS 103 – pracovní linka.... v místnosti H-107

Domníváme se, že se jedná o duplicitní výrobek.

Žádáme o prověření a případné opravení.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel po přezkoumání dotčené části přílohy č. 3c zadávacích podmínek - výkazu výměr konstatuje, že se skutečně jedná o duplicitní položku. Součástí tohoto dokumentu je upravená příloha č. 3c zadávacích podmínek – výkaz výměr, kde byla duplicitní položka označena jako neoceňovaná (viz část přílohy č. 3c výkazu výměr, část zdravotnické technologie), která tvoří přílohu č. 2 tohoto dokumentu.

Dotaz č. 5

Vnitřní stěny v 1.NP VS 1.2, VS 1.5 a VS 1.13: Výkres 1.NP a schéma prvku v tabulce vnitřních stěn nesouhlasí s rozměry uvedenými ve VV a ve specifikaci vnitřních stěn.

Platí rozměr 900/2400 nebo 1500/2100? Žádáme zadavatele o vyjasnění.

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel provedl kontrolu jednotlivých položek. Na základě připomínky byly opraveny tabulky vnitřních stěn a také výkaz výměr. Změny v tabulkách vnitřních stěn jsou vyznačeny červeně (str. 5 a 6). Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu upravené tabulky vnitřních stěn a jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr – příloha č. 3c zadávacích podmínek.

Zadavatel upozorňuje, že součástí prosklené stěny je také celá konstrukce mezi železobetonovou nosnou stropní deskou (podlahou) a stropem, tedy nosná konstrukce vlastní stěny a také výplň nad podhledem, případně plný parapet. Rozměr stěny je udáván vždy pro část, která je prosklená. Řešení je patrné z tabulek vnitřních stěn (příloha č. 1 tohoto dokumentu), kde jsou stěny rozkresleny.

Dotaz č. 6

Nalezli jsem rozpor mezi PD a VV.

Vnitřní stěna VS 1.12 - ve výkresu a ve výpisu prvků je rozměr 5265/2400, ve VV je uveden rozměr 5825/2400

Vnitřní stěna VS 1.3 - ve výpisu prvků je rozměr dveří 1500/2400, ve VV je uveden rozměr 1500/2100. Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu.

Odpověď na dotaz č. 6

Zadavatel provedl kontrolu jednotlivých položek. Na základě připomínky byly opraveny tabulky vnitřních stěn a také výkaz výměr. Změny v tabulkách vnitřních stěn jsou vyznačeny červeně (str. 5 a 6). Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu upravené tabulky vnitřních stěn a jako přílohu č. 2 tohoto dokumentu upravený výkaz výměr – příloha č. 3c zadávacích podmínek.

Dotaz č. 7

Žádáme zadavatele o upřesnění dveří:

1/ dveře typu DHF-RTG jedná se zřejmě o dveře s odstíněním RTG záření. Je třeba upřesnit jak silná musí být olověná vrstva. Olověná výstelka by pak musela být i v zárubních.

2/ kování typu b1 WC kování bez možnosti odjištění z venku. Je možno řešit jediné vložkou s olivou zevnitř.

3/ Tabulka vnitřních výplní - pol. 01.70 (1.NP) laminátové dveře s požadavkem pož. odolnosti DP1 musejí být ocelové a tudíž lakované.

4/ posuvné dveře nelze dodat s akustickým útlumem 27dB.

Odpověď na dotaz č. 7

Ad bod 1/

Stínění musí být upřesněno podle konkrétního zařízení produkujícího ionizované záření (napětí zářiče) dle výpočtu autorizované organizace. Předpokládaný je ekvivalent olova 2 mm.

Ad bod 2/

Kování b1 není v prostorech WC (těch se týká kování b).

Princip fungování je popsán u typu: „– vstupy do boxů, zajištění ochrany odložených věcí pacienta v době provádění vyšetření“.

Zevnitř nemůže být oliva, protože pacient musí mít možnost po vyšetření odejít. Podrobnější popis je takový, že vyvolávací systém vyzve pacienta ke vstupu do boxu. Pacient si musí otevřít sám a při zavření dveří za sebou musí mít možnost zamknout (současně by se mělo objevit označení, že je někdo uvnitř), je to podobné jako u WC, ale je nutné, aby nemohl nikdo zvenku snadno odblokovat uzamčení, což u WC je poměrně snadné. Současně musí mít pacient po vyšetření možnost po vyšetření odejít. Tyto úkony je třeba, aby mohl pacient provádět bez účasti personálu.

Ad bod 3/

Ano, dveře musí být ocelové. Ve výkazu výměr jsou jako ocelové uvedené (pol. 607). Překlep je v tabulce dveří.

Ad bod 4/

Dveře musí splňovat požadavek na akustiku (vychází z požadavku ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky).

Současně musí dveře splňovat prostorové požadavky.

Vzhledem k tomu, že v nemocnicích se takovéto dveře užívají, je možné je vyrobit. Je možné, že nebudou v běžném sortimentu a půjde o atypické výrobky nebo výrobky upravené např. z prosklených stěn nebo dveří do operačních sálů.

Dle průzkumu zadavatele je dveře dle parametrů stanovených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky schopno zhotovit hned několik výrobců.

Zadavatel v souladu s provedenými změnami výše uvedenými uveřejňuje novou část přílohy č. 3c zadávacích podmínek – výkaz výměr (p03_VV_dle_VDZ_17_ze_dne_2022_07_15), který v plném rozsahu nahrazuje původně uveřejněný výkaz výměr a zároveň uveřejňuje upravenou tabulku vnitřních stěn (P01_57_NRK_DPS_TABULKA_VNITŘNÍCH_STĚN_VDZ_17_ke_dni_2022_07_15), která v plném rozsahu nahrazuje původní tabulku.

Ostatní části zadávacích podmínek zůstávají beze změny.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 ve spojení s § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 16. 8. 2022 v 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Tabulka vnitřních stěn ke dni 15. 7. 2022

Příloha č. 2 – Příloha č. 3 c - Výkaz výměr ke dni 15. 7. 2022

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové