

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 20

Veřejná zakázka:	„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“
Ev. č. VVZ:	Z2022-016454
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona na základě předchozích žádostí dodavatele.

Dotaz č. 1

Zadávací dokumentace v oddílu D.1.4.3 Vzduchotechnika, v dokumentu „Obsah svazku_SO 01“:

OBSAH SVAZKU:

- 00 Technická zpráva
- 01 VZT 01.PP Levá část
- 02 VZT 01.PP Pravá část
- 03 VZT 01.PP Řezy
- 04 VZT 01.NP Levá část
- 05 VZT 01.NP Vstup
- 06 VZT 01.Pravá část
- 07 VZT 01.NP Řezy
- 08 VZT 03.NP dispozice
- 09 VZT 03.NP strojovna VZT_1
- 10 VZT 03.NP strojovna VZT_2
- 11 VZT 03.NP Řezy
- 12 VZT 04.NP
- 13 VZT 05.NP
- 14 VZT 06.NP
- 15 VZT 06.NP Řezy
- 16 VZT Střecha
- 17 Tabulky místností
- 18 Výkony vzduchotechnických zařízení
- 19 Technika VZT jednotek
- 20 tabulka protipožárních klapek

neobsahovala přílohy: 17 Tabulky místností, 18 Výkony vzduchotechnických zařízení, 19 Technika VZT jednotek, 20 tabulka protipožárních klapek.

Zadavatel na základě dotazů uchazečů v dokumentu VDZ č.9 doplnil pouze přílohu „20 tabulka protipožárních klapek“

**Doplní zadavatel zbývající tři chybějící dokumenty z původního „Obsahu svazku SO 01“?
(17 Tabulky místností, 18 Výkony vzduchotechnických zařízení, 19 Technika VZT jednotek)**

Odpověď na dotaz č. 1

Tabulky byly doplňovány v rámci odpovědí na předchozí dotazy, konkrétně jako přílohy č. 1 a č. 4 VDZ č. 9 ze dne 13. 6. 2022 a příloha č. 1 VDZ č. 15 ze dne 30. 6. 2022.

V odpovědích na předchozí dotazy byly doplňovány také tabulky chlazení, které mohou souviset.

Dotaz č. 2

Níže uvedené kondenzační a rekuperační jednoty jsou specifikovány pouze textem ve výkazu výměr:

1.02 Kondenzační jednotka				
K Pol965	dvoukompresorová v modulu		sestava	1,000
		TČ nízká hlučnost (47dB(A))		
Poznámka k položce:				
P	TZ, Půdorys střecha, řezy v.č., tabulka zařízení			
1	K Pol851	13.01a Jednotka s rekuperací tepla	sestava	1,000
		Poznámka k položce:		
P	TZ, Půdorys 6.NP v.č., tabulka zařízení			
2	K Pol852	13.01b Jednotka s rekuperací tepla	sestava	1,000
		Poznámka k položce:		
P	TZ, Půdorys 6.NP v.č., tabulka zařízení			

Dohledání dalších technických parametrů k těmto zařízením dle odkazů z textů položek na TZ ev. na tabulku zařízení není možné, protože v TZ doplňující informace nejsou a tabulky zařízení chybí úplně.

Doplňí zadavatel technické specifikace k těmto uvedeným zařízením?

Odpověď na dotaz č. 2

Parametry vzduchotechnických jednotek jsou uveřejněny v rámci přílohy č. 3a Projektová dokumentace - část 3 ze 6 v části D.1.4.3 Vzduchotechnika.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové